


Řez překopem místní komunikace



Uložení kabelů bude plně respektovat vyjádření ostatních správců inženýrských sítí a ČSN 73 6005.

Minimální krytí chrániček pod chodníkem bude 0,4 m.

Minimální krytí chrániček pod volným terénem bude 0,5 m.

Minimální krytí chrániček pod komunikací bude 1,0 m.

Skladba horních vrstev chodníku bude primárně dle PD
dopravního inženýra. Jinak se bude řídit skladbou dle této PD.

Vypracoval: Ing. Josef Klíma			
Místo stavby: Třebíč, zámecký park; k.ú. Podklášteří (769916)	Investor: Město Třebíč Karlovo nám. 104/55 674 01, Třebíč; IČ: 00290629	T. Bati 1041, 674 01 Třebíč IČ: 25522043; DIČ: CZ25522043	
Název stavby: REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - 1. etapa		Dokumentace:	PDPS
Objekt: SO 07 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ		Číslo PD:	KAP-22.1
		Datum:	11 / 2022
Název výkresu: ŘEZ PŘEKOPEM MÍSTNÍ KOMUNIKACE		Formát:	A4
		Měřítko:	1 : 10
		Č. výkresu:	07.7