

POZNÁMKA:
Napájení RP a R–VZT bude provedeno z rozvaděče R1 umístěného v přízemí. Napájení bude provedeno pomocí kabelů CYKY 5x10. rozvaděč R1 bude dozbrojen jističi pro tyto vývody. Kabelová trasa bude vedena v prostoru šachty za rozvaděči R1, R2 a R3. Z tohoto prostoru bude dále vedení vedeno prostorem chodby v elektroinstalační liště a místnostech nad podhledem a v elektroinstalační liště k příslušným rozvaděčům.

Minimální poloměr ohybu chrániček (husích krků) by měl být 200mm. Odstup kabelových tras od rozvodů silnoproudu bude min 15cm.

Podlahové vedení
Kabelová trasa pro AV tvořená drátovým žlabem 100x100mm vedená od AV RACKu pod strop a k LED stěně

VYPRACOVAL Jaroslav Vala	ODP.PROJ.PROFESE Zdeněnk Musil	KONTROLOVAL Zdeněk Musil	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Eduard Kadlec
OKRES: Třebíč		OBEC: Třebíč	
INVESTOR: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč			

Rekonstrukce zasedací místnosti A211
Karlovo nám. 104/55, Třebíč 674 01

D.1.4. Silnoproudá a slaboproudá elektroisntalace

Půdorys – elektroinstalace

ESTING s.r.o.
Tyršova 48, 675 22 Stařeč

FORMAT	4 A4
DATUM	03/2024
STUPEN	DPS
MERITKO	1:50
ZAK.CISLO: 033/2024	
ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU D.1.4.g2.02