



LEGENDA SVÍTIDEL:

- A – LED vestavné kruhové 145mm, 1 x LED; 450mA; 18W, 1230lm, Ra80, 4000K, IP 20  
B – LED přisazené 1410x30x35mm, 1 x LED 16W, 18,8W, 2500lm, Ra80, 4000K, IP 20  
C – LED přisazené kruhové 1150x87mm, 1 x LED 80W/840, 91,3W, 10340lm, Ra80, 4000K, IP 20  
D – LED přisazené kruhové 600x88mm, 1 x LED 50W, 54,7W, 5360lm, Ra80, 4000K, IP 20  
E – LED přisazené kruhové 400x88mm, 1 x LED 28W, 30,1W, 3250lm, Ra80, 4000K, IP 20  
F – LED přisazené kruhové 300mm, 1 x LED, 15,7W, 2010lm, Ra80, 4000K, IP 54  
G – LED průmyslové přisazené, 1272x95x100mm, 1 x LED, 36,1W, 5450lm, Ra80, 4000K, IP 66

- N – Svítidlo nouzové LED, přisazené, 1W, svítící při výpadku, 1 hod., IP40, s piktogramem  
N1 – Svítidlo nouzové LED, přisazené, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20

Při montáži svítidel je nutno dbát pokynů výrobců pro montáž svítidel a použít doporučené systémové příslušenství svítidel.

VYPRACOVAL Jaroslav Vala	ODP.PROJ.PROFESE Zdeněk Musil	KONTROLOVAL Zdeněk Musil	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Eduard Kadlec	ESTING s.r.o.	
				Tyršova 48, 675 22 Stařeč	
OKRES: Třebíč		OBEC: Třebíč			
INVESTOR: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč					
Rekonstrukce zasedací místnosti A211 Karlovo nám. 104/55, Třebíč 674 01  D.1.4. Elektroinstalace				FORMAT	4 A4
				DATUM	03/2024
				STUPEN	DPS
				MERITKO	1:50
				ZAK.CISLO: 033/2024	
Půdorys – elektroinstalace – osvětlení				ARCHIVNÍ CISLO	C.VYKRESU D.1.4.g2.03