

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

Věc: Vyjádření k PD "Obytná lokalita Nehradov III, Třebíč - DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA", p.č. 118/1, 119, 120, 121, 623/1, k.ú Podklášteří

Pokud se týče PD jako podkladu pro územní řízení, nemáme zásadních připomínek k navržené trase a systému napájení. Pro realizační dokumentaci se však může změnit počet a typ stožárů. Zásadní problém je však s navrženým svítidlem, které má třídu clonění 0 a to je v rezidenční zóně nevhodné.

V PD není vhodné zatřídění komunikace. Dále je nevhodný stožár 5m vysoký s 1,5m výložníkem.

V současné době Město Třebíč žádá o dotaci v dotačním programu EFECT na rok 2024. Do uvedené žádosti jsou zahrnuta svítidla v ul. Za Plovárnou a navržený typ svítidel je ECLATEC ZELDA X1 2200K. V ul. Jasanová je navržen typ svítidel do žádosti o dotaci ECLATEC ITEM. Navržená svítidla mají teplotu chromatičnosti 2200°K.

Z výše uvedeného je zřejmé, že v ul. Za Plovárnou by měla být stejná svítidla jako v žádosti o dotaci – tedy ECLATEC ZELDA X1 2200K. A v ulici pro rezidenční bydlení by měla být svítidla stejná jako v ul. Jasanová – tedy ECLATEC ITEM 2200K (v PD jsou navržena svítidla s teplotou chromatičnosti 2700K).

Toto vyjádření slouží pro územní řízení



MĚSTO TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb

Za majitele a provozovatele Město Třebíč_ Bc. Radek Maule Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Ing. Josef Klíma

Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč

Tel.: 568 846 705

IČ: 42668263, DIČ: CZ5812191088

Za správu a údržbu VO Ing. Josef Klíma

V Třebíči 5.10.2023