

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

Věc: **Vyjádření k akci „Obytná lokalita Nehradov III, Třebíč – dopravní a technická infrastruktura“**

Ke stavbě nemáme námitek. V chodníku (zeleném pásu) přilehlém k zájmové lokalitě se nachází kabel a zařízení VO. Při provádění stavby inž. sítí a příjezdové komunikace dojde k jeho křížení.

Připojení nového VO odpovídá provozním požadavkům. V RVO je nutné samostatné jištění a projekt VO musí být včetně světelně technického výpočtu. Stožáry ž.z. s termoplastem, kabely CYKY v trubkách KOPOFLEX min. v průměru 75mm. Světelně technický výpočet a návrh svítidel doporučujeme, aby provedla firma Ekosvětlo s.r.o..

Před započítáním zemních prací doporučujeme zařízení VO vytyčit a při stavbě respektovat. Pro kolizní místa dodržte ČSN 736005.

Toto vyjádření slouží pro veškerá stavební řízení i pro zjednodušené územní řízení.

Za správu a údržbu VO

V Třebíči 27.7.2023

Ing. Josef Klíma
Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 846 705
IČ: 42668263, DIČ: CZ5812191088