Stožár VO ZPL07
Místo napojení nového vedení VO

SP1:
NAPOJENÍ NA VEDENÍ VO ZE STÁVAJÍCÍHO SVÍTIDLA ZPL 07
Z TOHOTO PILÍŘE BUDE PROVEDENO ROZBOČENÍ NOVÉHO VEDENÍ VO

1x kabel. chránička
PVC DN110
Přesné umístění bude upřesněno při realizaci

ZPL08
ZRUŠENÉ SVÍTIDLO VO

ZPL09
ZRUŠENÉ SVÍTIDLO VO

ZPL10
ZRUŠENÉ SVÍTIDLO VO

ZPL11
ZRUŠENÉ SVÍTIDLO VO

ZPL12
ZRUŠENÉ SVÍTIDLO VO

ZPL13
ZRUŠENÉ SVÍTIDLO VO

ZPL14
ZRUŠENÉ SVÍTIDLO VO

SP2:
PŮVODNÍ PILÍŘ VO BUDE ZRUŠEN A VEDENÍ BUDE PŘELOŽENO
DO NOVÉHO PILÍŘE SP2
Z TOHOTO PILÍŘE BUDE NAPOJENA STÁVAJICÍ A NOVÁ ČÁST VO

ETAPA 3

NOVÁ ČISTÍCÍ ŠACHTA

SCHODIŠTĚ PLÁNOVANÉ V RÁMCI REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU

ZASAKOVACÍ GALERIE

NOVÁ TS

Javorová
Jasanová
Za Plovárnou

426.70
(424.65)

PE25

VODOVODNÍ ŘAD - VAS
KANALIZACE DEŠŤOVÁ - VAS
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ GRAVIRAČNÍ - VAS
PLYN STL - GASNET
DATA, METALICKÝ KABEL - CETIN
VN vzduchem, stav - EG.D
VN vzduchem, rušené - EG.D
VN v zemi, stav - EG.D
VN v zemi, návrh - EG.D
VN v zemi, návrh v rámci jiného projektu - EG.D
NN v zemi, stav - EG.D
NN v zemi, rušené - EG.D
NN v zemi, návrh - EG.D - řešeno v rámci jiného projektu
CYKY 4x16 V KABELOVÉ CHRÁNIČCE D75 + PÁSKA FeZn 30x4 - uloženo ve výkopu

V01 SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, LED 2199lm, 25W, 2200K, Ra70, IP66 NA STOŽÁRU V=5.5m, ŽÁROVĚ ZINKOVANÉM, PROGRAMOVATELNÝ ZDROJ
V02 SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, LED 2682lm, 27W, 2200K, Ra70, IP66 NA STOŽÁRU V=8m, VÝLOŽNÍK 1,5m, ŽÁROVĚ ZINKOVANÉM, PROGRAMOVATELNÝ ZDROJ
V03 PARKOVÝ STOŽÁR 5.5m ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, LED 1114lm, 15W, 2200K, Ra70, IP66, PROGRAMOVATELNÝ ZDROJ
V04 PARKOVÝ STOŽÁR 5.5m ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, LED 2409lm, 25W, 2200K, Ra70, IP66, PROGRAMOVATELNÝ ZDROJ
V05 SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, LED 2555lm, 28W, 2200K, Ra70, IP66 NA STOŽÁRU V=6.5m, ŽÁROVĚ ZINKOVANÉM, PROGRAMOVATELNÝ ZDROJ

U SVÍTIDEL BUDE VYUŽITO DYNAMICKÉHO ŘÍZENÍ, KTERÉ BUDE UMOŽŇOVAT ZMĚNU CHROMATIČNOSTI A VÝKONU SVÍTIDLA V ZÁVISLOSTI NA POŽADAVCÍCH PROVOZOVATELE, KTERÝ ZOHLEDNÍ POTŘEBY A POŽADAVKY UŽIVATELŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

SVÍTIDLA Č. 017, 18, 19, 20, 22 VČETNĚ VEDENÍ BUDOU REALIZOVÁNY V ETAPĚ 3

VYPRACOVAL Jaroslav Vala	ODP.PROJ.PROFESE Zdeněk Musil	KONTROLOVAL Zdeněk Musil	ODP.PROJ.STAVBY Ing. arch. M. Drbálek
OKRES: Třebíč		OBEC: Třebíč	
INVESTOR: Město Třebíč, Karlovo náměstí 55, 674 01 Třebíč			

ESTING s.r.o.
Tyršova 48, 675 22 Stařeč

Změna č.1

Obytná lokalita Nehradov III
Třebíč - DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
k.ú. 118/1, 119, 120, 121, 623/1 k.ú Podklášteří
SO 03 - Veřejné osvětlení

Koordinační situace

FORMAT	6 A4
DATUM	10/2023
STUPEN	DPS
MERITKO	
ZAK.CISLO: 060/2023	
ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU SO 03.7