



LEGENDA SVÍTIDEL:
A – Svítidlo LED vestavné, kruh pr. 218mm, 21W, 2200lm, Ra 80, krytí zespodu IP44
B – Svítidlo LED, panel 600x600mm, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, UGR<19, 35W, 4400lm, Ra 80, 4000K, IP40, vestavné do podhledu 600x600mm
C – Svítidlo LED, panel 600x600mm, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, UGR<19, 35W, 4400lm, Ra 80, 4000K, IP40, vč. rámečku pro přisazení
D – Svítidlo LED, panel 600x600mm, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, UGR<19, 49W, 5400lm, Ra 80, 4000K, IP40, vestavné do podhledu 600x600mm
E – Svítidlo LED přisazené, 27W, 2930lm, Ra85, plastový kryt, pr. 300mm, IP54
N – Svítidlo nouzové LED, 3W, svítící při výpadku, 1 hod., IP20, nástěnné/stropní, s piktogramem

Při montáži svítidel je nutno dbát pokynů výrobce pro montáž svítidel a použít doporučené systémové příslušenství svítidel.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	POZNÁMKA	STROP
1.01	ZÁDVEŘÍ	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁV.	KERAM. SOKLÍK	PODHLÉD – STÁV.
1.02	CHODBA	13,90	VINYLOVÁ PODLAHA – STÁV.	PVC SOKLÍK	PODHLÉD – STÁV.
1.03	ČÍTARNA	17,44	VINYLOVÁ PODLAHA	PVC SOKLÍK	PODHLÉD
1.04	CHODBA + SCHODIŠTĚ	10,58	KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁV.		
1.05	ZARÍZENÍ TTS	4,20	BETON. MAZANINA – STÁV.		
1.06	CHODBA	13,86	KERAMICKÁ DLAŽBA		
1.07	SKLAD	13,86	KERAMICKÁ DLAŽBA		
1.08	KANCELÁŘ A SKLAD	32,02	VINYLOVÁ PODLAHA – STÁV.	PVC SOKLÍK	PODHLÉD – STÁV.
1.09	WC	1,45	KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁV.	KER. OBKLAD	PODHLÉD – STÁV.
1.10	PŘEDSÍŇ WC	3,11	KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁV.	KER. OBKLAD	PODHLÉD – STÁV.
1.11	VÝTAH	2,56			
1.12	PŮJČOVNA KNIH	137,41	VINYLOVÁ PODLAHA – STÁV.	PVC SOKLÍK	PODHLÉD – STÁV.
1.13	SKLAD + WC INVALIDNÍ	7,88	KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁV.	KER. OBKLAD	
1.14	PŘEDSÍŇ WC	1,60	KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁV.	KER. OBKLAD	
1.15	WC	1,34	KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁV.	KER. OBKLAD	
1.16	WC	1,34	KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁV.	KER. OBKLAD	
1.17	PŘEDSÍŇ WC	1,60	KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁV.	KER. OBKLAD	
1.18	ÚKLIDOVÁ KOMORA	0,87	KERAMICKÁ DLAŽBA – STÁV.	KER. SOKLÍK	

VYPRACOVAL Miroslav Čaha	ODP.PROJ.PROFESE Zdeněk Musil	KONTROLOVAL Zdeněk Musil	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Jiří Hnízdil	ESTING s.r.o.	
				Tyršova 48, 675 22 Stařeč	
OKRES: Třebíč		OBEC: Třebíč			
INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 140/55, 674 01 TŘEBÍČ					
STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.N.P. OBJ. NA UL. OKRUŽNÍ 963/5 PRO KNIHOVNU D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika a ochrana před bleskem PŮDORYS 1.NP – Elektroinstalace				FORMAT	4 A4
				DATUM	10/2020
				STUPEN	DPS
				MERITKO	1:50
				ZAK.CISLO: 165/2020	
				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU D.1.4.2