



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: OMIM 8179/25 - SPIS 3/2025/Ba

Dodatečná informace č. 1

VYŘIZUJE: Radka Bártová
TELEFON: 568 896 143
E-MAIL: radka.bartova@trebic.cz

DATUM: 29.01.2025

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

k veřejné zakázce ev. č. 25030001 „SOKOLÍ Č. P. 9 – STAVEBNÍ ÚPRAVY S ROZŠÍŘENÍM OBJEKTU“

Dne 27.01.2025 v 16:42:39 h obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.trebic.cz> žádost o poskytnutí doplnění zadávací dokumentace. Na základě této žádosti zadavatel podává následující dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci:

Dotaz dodavatele:

Dobrý den, žádáme Vás o doplnění výpisu prvků, respektive specifikací oken, střešních oken, dveří a vrat. Zadávací dokumentace neobsahuje parametry těchto výrobků. Děkuji

Odpověď zadavatele:

Z důvodu absence výpisu výplní otvorů v zadávací dokumentaci veřejné zakázky upřesňujeme parametry výplní otvorů uvedených v položkovém výkazu výměr takto:

- **pol. 77:**
okno plastové 2000 x 750 mm, vnější dekor RAL 9006, vnitřní bílá, zasklení dvojsklo, první křídlo výklopné/otevíravé, druhé křídlo výklopné, stavební hloubka min 76 mm
- **pol. 78:**
okno plastové 2000 x 1000 mm, vnější dekor RAL 9006, vnitřní bílá, zasklení dvojsklo, první křídlo výklopné/otevíravé, druhé křídlo výklopné, stavební hloubka min 76 mm
- **pol. 79:**
vstupní dveře plastové 1300 x 1970 mm, vč. zárubně, vnější dekor RAL 9006, vnitřní bílá, bez prosklení, stavební hloubka min 76 mm
- **pol. 80:**
interiérové dveře požární EW 30 DP3-C, 800 x 1970 mm, barva bílá do ocelové zárubně
- **pol. 81:**
pouze montáž garážových vrat (investor má zakoupeny garážová vrata Trido Velvet - evo - sekce bez prolisu, 4490 x 2490 mm, odstín RAL 9006, tyto budou předány vybranému zhotoviteli)
- **pol. 82:**
střešní okno 780 x 1398 mm (VELUX) se spodním otevíráním.

Pro zasklení veškerých prvků je závazná hodnota $U_w = \max. 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.


Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
A INVESTIC MĚSTA
674 01 TŘEBÍČ (3)

Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 329711/0100
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100
epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz
ID datové schránky: 6pub8mc