

ATELIER TIŠNOVKA
Tišnovská 145
614 00, Brno

Věc: Vyjádření k PD „ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
MODŘÍNOVÁ TŘEBÍČ „

Ke stavbě nemáme námitek. V zájmovém prostoru stavby se nenachází zařízení VO. Ke kolizi dojde při provádění přípojek inženýrských sítí (plynu). Před započítáním zemních prací pro přípojky IS je nutné zařízení VO vytýčit a při stavbě respektovat. Pro kolizní místa dodržte ČSN 736005.

Toto vyjádření slouží pro veškerá stavební řízení i pro zjednodušené územní řízení.

Za správu a údržbu VO

V Třebíči dne 30.11.2020

Ing. Josef Klíma
Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 846 705
IČ: 42668263, DIČ: CZ5812191088