



TYP : TYP OVÁ, EST A, ER112  
 KRYTÍ : IP 44 KRYTÍ PO OTEVŘENÍ DVEŘÍ: IP 20  
 NÁTĚR: TYP OVÝ  
 PŘÍVODY: SPODEM VÝVODY: DOLU

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-C  
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V;  
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM  
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V;  
 IZOLACI, KRYTÍM

<div>ATELIER TĚŠNOVKA</div>	STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY MODŘINOVA TŘEBÍČ	
	AUTORŮ: ING.ARCH. MILOŠ KLEMENT, ING.ARCH. PETR TODOROV	
	PROJEKTANT ČÁSTI ELEKTRO: ING. KAREL RYCHLÝ	
	INVESTOR: Město TŘEBÍČ	
	DATUM: ČERVENEC 2021	
	STUPEŇ: DPS	
MĚŘÍTKO: --		FORMAT: 1 A4
Č. VYKRESU: 08		