

- 1) LEGENDA K POPISU KABELOVÝCH TRAS A LEGENDA K POUŽÍTEMU NOSNÉMU MATERIÁLU JE UVEDENA VE VÝKRESE "TECHNOLOGICKÁ SCHÉMATÁ MoR".
- 2) ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ MoR JE UVEDENO VE VÝKRESE "TECHNOLOGICKÁ SCHÉMATÁ MoR", V TEXTOVÉ ČÁSTI – TECHNICKÁ ZPRÁVA A DATOVÉ BODY.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50HZ, TN-S




2-24VDC , SELV

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
 - OCHRANA IZOLACI ŽIVÝCH ČÁSTÍ
 - OCHRANA KRYTÝ NEBO PŘEPAŽKAMI
- OCHRANA PŘI PORUŠĚ

- AUTOMATICKÉ ODPOLENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM

PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-51, VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

zpracovatel profese		autorizace		generální projektant	
<div><div><div>R.M. ELEKTRO</div><div>Křenová 60, Brno 602 00</div><div>Tel.: +420 541 235 788</div><div>E-mail: projekce@melektro.cz</div></div></div> <div>OR vizitka</div>				<div><div>ATELIER TIŠŇOVKA</div><div>ARCHITEKT I</div><div>TIŠŇOVSKÁ 145, 61400 BRNO</div><div>TEL.: + 420 511 132 149</div><div>E-MAIL: todorov@tisnovka.cz</div><div>www.tisnovka.cz</div></div>	
zodpovědný projektant		vypracoval		kontroloval	
Ing. Miroslav REK		Ing. Miroslav REK			
					
stavbník Město TŘEBÍČ					
stavba		zak. číslo		0821-0935-40	
		archiv. číslo		0821-0935-40	
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY MODŘÍNOVÁ TŘEBÍČ		datum		08/2021	
		formát		3A4	
		měřítko		1:100	
		profese		MaR	
		stůpeň		DPS	
objekt	D.1.4.7 - Měření a regulace		číslo výkresu		
obsah	výkres		D.1.4.7-201		