



zpracovatel profese		autorizace		generální projektant	
 <div> R.M.ĚLEKTRO Křenová 60, Brno 602 00 Tel: +420 541 235 788 E-mail: projekce@rmelektro.cz </div>				 <div> ATELIER TIŠNOVKA ARCHITEKTI TIŠNOVSKÁ 145, 61400 BRNO TEL.: + 420 511 132 149 E-MAIL: todorov@tisnovka.cz www.tisnovka.cz </div>	
zodpovědný projektant	vypracoval	kontroloval	vedoucí projektu	hip	
Ing. Miroslav REK	Ing. Miroslav REK		Ing. arch. P. Todorov	Ing. arch. M. Klement	
stavebník Město TŘEBÍČ			zak. číslo 0821-0935-40		
stavba			archiv. číslo 0821-0935-40		
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY MODŘÍNOVÁ TŘEBÍČ			datum	08/2021	paré
			formát	A4	
			měřítko	---	
			profese	MaR	
objekt	D.1.4.7 -Měření a regulace		stupeň	DPS	číslo výkresu
obsah	DATOVÉ BODY, KABELOVÁ LISTINA				D.1.4.7-002
výkres					

DATOVÉ BODY

VSTUP/VYSTUP	č.	OZNACENÍ PRVKU	POPIS
ROZVADĚČ RA			
AI	1	3.02A	teplota vody - náběhová
	2	3.02B	teplota vody - náběhová
	3	3.03A	teplota prostorová
	4	3.03B	teplota prostorová
DI	1	1.02	hl. vypínač MaR - ZAP
	2	2.02A	přehřátí podlahového topení
	3	2.02B	přehřátí podlahového topení
	4	2.11	deblokace houkačky
	5	M01	čerpadlo - chod
	6	M02	čerpadlo - chod
AO	1	3.01A	3-cestný směšovač ÚT
	2	3.01B	3-cestný směšovač ÚT
DO	1	2.01	houkačka
	2	2.10	signálka poruchy
	3	M01	čerpadlo - ovládání
	4	M02	čerpadlo - ovládání

KABELOVÁ LISTINA

č.	Typ kabelu	OZNAČENÍ PRVKU	ODKUD, ROZVADĚČ	POPIS	výměr
D01	JYTY 2x1	3.02A	RA	teplota vody - náběhová	12
D02	JYTY 2x1	3.02B	RA	teplota vody - náběhová	12
D03	JYTY 2x1	3.03A	RA	teplota prostorová	24
D04	JYTY 2x1	3.03B	RA	teplota prostorová	40
D05	JYTY 4x1	3.01A	RA	3-cestný směšovač ÚT	12
D06	JYTY 4x1	3.01C	RA	3-cestný směšovač ÚT	12
C01	CYKY-O 2x1,5	2.02A	RA	přehřátí podlahového topení	12
C02	CYKY-O 2x1,5	2.02B	RA	přehřátí podlahového topení	12
C03	CYKY-J 3x1,5	2.01	RA	houkačka	10
WL01	CYKY-J 3x2,5	M01	RA	čerpadlo - el. přívod	12
WL02	CYKY-J 3x2,5	M02	RA	čerpadlo - el. přívod	12
WL03	CYKY-O 2x1,5	M01	RA	SSM kontakt	12
WL04	CYKY-O 2x1,5	M02	RA	SSM kontakt	12
MB01	J-Y-(st)Y 2x2x0,8	4.1/3.1/2.1A/ 2.1B	RA	MODBUS	75
POZNÁMKA					
Kabelová listina bude upřesněna po zpracování dílenské dokumentace zapojení rozvaděčů.					