

# FAKTURA - daňový doklad

202497

<b>Dodavatel:</b>	<b>NIPi bezbariérové prostředí, o.p.s.</b> <b>Havlíčkova 4481/44</b> <b>586 01 JIHLAVA</b>	<b>Evidenční číslo dokladu:</b> 202497 <b>Konstantní symbol:</b> 0308 <b>Objednávka:</b> <b>Vystavil:</b> Alena Schneiderová	<b>Variabilní symbol:</b> 202497 <b>Související doklad:</b>
	<b>Telefon:</b> 603336535 <b>E-mail:</b> ucetni@nipi.cz <b>WWW:</b> nipi.cz <b>ICO:</b> 27163059 <b>DIČ:</b> CZ27163059	<b>Odběratel:</b> IČO: 60723751	<b>DIČ:</b> CZ60723751
Zapsán u: Krajský soud v Brně Dne: 31.07.2004 Zn.: oddíl O, vložka 443	<b>Účet:</b> 2400856296/2010 <b>Spec.sym.:</b> <b>IBAN:</b> CZ2220100000002400856296 <b>SWIFT:</b> FIOBCZPPXXX <b>Adresa b.:</b>	<b>ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.</b> <b>Tišnovská 1512/145</b> <b>614 00 Brno</b>	
Dodavatel je plátc DPH			

<b>Příjemce:</b>	<b>Datum splatnosti:</b> 02.12.2020
	<b>Způsob úhrady:</b> Bankovním převodem
	<b>Okamžik vystavení:</b> 18.11.2020
	<b>Datum uskutečnění plnění / platby:</b> 18.11.2020
	<b>Způsob dopravy:</b>

Fakturujeme Vám spoluúčast na nákladech organizace související s vydáním metodického stanoviska naším odborným konzultantem, a to pro účely probíhajícího správního řízení o povolení stavby ve smyslu naplnění ochrany veřejného zájmu na úseku stavebního zákona a jeho právního okolí pro oblast bezbariérového užívání staveb.  
Stanovisko č. 114200073  
Stavební úpravy a zateplení knihovny Modřínová Třebíč

Označení dodávky

114200073

sazba DPH	bez daně celkem	daň celkem	s daní
základní 21%	330,58	69,42	400,00
snížená 15%	0,00	0,00	0,00
2. snížená 10%	0,00	0,00	0,00
--	0,00		
<b>cena celkem</b>	<b>330,58</b>	<b>69,42</b>	<b>400,00</b>

Celkem k úhradě ..... 400,00 Kč

1901 BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, O.P.S.  
HAVLÍČKOVA 4481/44,  
586 01 JIHLAVA, IČ: 27163059 -3-

Atelier Tišnovka

Tišnovská 145

614 00 Brno

Vaše žádost ze dne, značka:  
11.11.2020

Naše značka:  
114200073

Vyřizuje:  
Jan Bruna

dne:  
13.11.2020

## Věc: Stavební úpravy a zateplení knihovny Modřínová Třebíč

### Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Třebíč, Modřínová 595/9  
Stavebník: Město Třebíč  
Projektant: Ing.arch.Petr Todorov, Brno  
Č. zakázky: .....

Datum: 13.11.2020

Předmětem předložené dokumentace je dodatečné zateplení budovy a stavební úpravy vnitřních prostor objektu knihovny. Lokalita je umístěna v severovýchodní části města Třebíče. Řešené území je vymezeno ulicí Modřínová a ulicí Benešova ze severní strany.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky: Do objektu bude bezbarierový přístup. V 1.NP objektu bude bezbarierové WC pro ZP dle požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. Přístup na galerii není řešen bezbarierově. Její bezbarierovost bude řešena provozně obsluhou knihovny, která na žádost čtenáře donese požadovanou knihu.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK  
ODBOBNÝ KONZULTANT

-114

**Jan Bruna, odborný konzultant**

Adr. střediska: Masarykovo nám. 10, 58601 Jihlava  
736631808, honza.beruna@gmail.com