

POZNÁMKA 2:


SKRYTÝ SVOD BUDE PROVEDEN NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:
SVODOVÝ VODIČ BUDE ULOŽEN PŘI VNĚJŠÍM OKRAJI TEPELNÉ
IZOLACE DO MĚLKÉ DRAŽKY V IZOLACI TĚSNĚ POD DEFINITIVNÍ
POHLEDOVOU VRSTVU. POKUD JE TEPELNÁ IZOLACE ATESTOVÁNA
JAKO NEHOŘLAVÁ – NAPŘ. KAMENNÁ NEBO PODOBNÁ MINERÁLNÍ
VLNA, MŮŽE BÝT SVODOVÝ VODIČ ULOŽEN PŘÍMO V TETO
TEPELNÉ IZOLACI.
POKUD JE TEPELNÁ IZOLACE HOŘLAVÁ, JAKO JSOU NAPŘ. RŮZNÉ
IZOLACE NA BÁZI PLYSTYRENU, PAK MUSÍ BÝT ZAMEZEN
PŘÍMÝ KONTAKT MEZI SVODOVÝM VODIČEM A IZOLACÍ.
V TOM PŘÍPADĚ BUDE CELÁ DRAŽKA KOLEM SVODOVÉHO VODIČE
BUĎ VYPLNĚNA KAMENNOU VLNOU NEBO ZAPĚNOVÁNA POLYURETANOVOU
PĚNOUSE ZVYŠENOU
ODOLNOSTÍ PROTI OHNĚ.
SVODOVÝ VODIČ BUDE FIXOVÁN PODPĚRAMI VEDENÍ (DRŽÁKY SVODŮ)
VE VZDÁLENOSTECH NEVYŠE PO 0,5M DÉLKY SVODOVÉHO VODIČE
(VZDÁLENOST MEZI PODPĚRAMI).

POZNÁMKA:

SVODY HROMOSVODU BUDOU PROVEDENY JAKO SKRYTÉ.
TECHNOLOGIE INSTALOVANÁ NA STŘEŠE (PŘEVÁŽNĚ VZDUCHOTECHNIKA)
BUDE INSTALOVÁNA V OCHRANNÉM PROSTORU JIMACÍ TYČÍ
A TATO TECHNOLOGIE NEBUDE PROPOJENA S JIMACÍ SOUSTAVOU.
VODIČE JIMACÍ (MŘÍŽOVÉ) SOUSTAVY NESMÍ BÝT NIKDE BLÍŽE NEŽ
0,6 M OD TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. JIMACÍ TYČE MUSÍ BÝT
VZDÁLENY ALESPŮŇ 95 cm OD TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ.
VŠECHNY ROZMĚRNÉ KOVOVÉ (VODIVÉ) HMOTY NA STŘEŠE, KTERÉ
JSOU SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE STŘECHY, A JSOU
BLÍŽ NEŽ 0,6M OD JIMACÍ SOUSTAVY, PROPOJIT SE SVODOVÝM VODIČEM.
TRÍDA LPS : II, HROMOSVOD NAVRŽEN METODOU OCHRANNÉHO OHLU
V KOMBINACI S MŘÍŽOVOU SOUSTAVOU

LEGENDA

- SJ2 SVORKA K ZEMNÍM TYČÍM
- SO SVORKA NA OKAPOVÉ ŽLABY
- SR3 SVORKA SPOJOVACÍ PÁSEK–DRÁT
- KOPOS 8119 INSTAL.KRABICE PRO SZ
- OÚ OCHRANNÝ ŮHELNIK
- SZ SVORKA ZKUŠEBNÍ
- ZT2 ZEMNÍČÍ TYČ 2m
- SS SVORKA SPOJOVACÍ
- SP SVORKA PŘIPOJOVACÍ
- SK SVORKA KŘÍŽOVÁ
- TYČOVÝ ZEMNÍČ ZT 2000/28mm
- ZKUŠEBNÍ SVORKA
- ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30x4mm
- DRÁT AlMgSi D=8mm ULOŽENÝ NA PLOCHU
NEBO FeZn D=10mm ULOŽENÝ V ZEMI



	STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY MODRINOVÁ TŘEBÍČ		AUTOR: ING.ARCH. MILOŠ KLEMENT, ING.ARCH. PETR TODOROV		ATELIER TISNOVKA ARCHITECT TISNOVKA 165, 61400 BRNO TEL: +420 511 132 140 E-MAIL: tisnovka@tisnovka.cz www.tisnovka.cz
	PŮDORYS STŘECHY HROMOSVOD		PROJEKTANT ČÁSTI ELEKTRO: ING. KAREL RYCHLÝ		
			INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ		
			DATUM: ČERVENEC 2021		
	STUPEŇ: DPS		MĚŘITKO: 1:100		
		FORMAT: A2		Č. VÝKRESU: 11	