



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA (m²)
2.01	GALERIE	99,84

LEGENDA



SVĚTELNÝ VÝVOD STROPNÍ



SVĚTELNÝ VÝVOD NÁSTĚNNÝ



NOUZOVÉ SVÍTIDLO (S PIKTOGRAMEM) S VLASTNÍM ZDROJEM



SVĚTELNÝ VÝVOD PRO LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO



1 POL.VYPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 1)



SERIOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 5)



STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 6)



KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ, 10A, 250V (ŘAZENÍ 7)



TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ S DOUTNAVKOU 10A, 250V (ŘAZENÍ 1/1)



INFRAPASIVNÍ SNÍMAČ POHYBU OSOB
230V/min.10A, SPÍNÁNÍ MIKROSPÍNAČEM



KABEL CYKY-O 2x1,5 PRO VYPÍNAČ (ŘAZ.1)



KABEL CYKY-O 3x1,5 PRO VYPÍNAČ (ŘAZ.5,6)



KABEL CYKY-J 3x1,5 PRO SVĚTLO



KABEL CYKY-J 5x1,5 PRO SVĚTLA



OVLÁDACÍ PRVEK (VYPÍNAČ) ČÍSLO



ČÍSLO VÝVODU Z ROZVADĚČE RH



OZNAČENÍ VÝVODU PRO SVÍTIDLO (SVÍTIDLA)

POZNÁMKA:

VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ BUDOU INSTALOVÁNY 110cm NAD PODLAHOU SVÝM SPODNÍM OKRAJEM, A 15cm STŘEDEM OD OKRAJE ŽÁRUBNĚ. V MÍSTNOSTI S OBKLADY DO STŘEDU OBKLADAČKY. VÍCE VYPÍNAČŮ, SOUSTŘEDĚNÝCH NA JEDNOM MÍSTĚ, BUDE INSTALOVÁNO DO DVOJ NEBO VÍCENÁSOBNÉHO RÁMEČKU NAD SEBOU 110cm NAD PODLAHOU SPODNÍM OKRAJEM. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ A PŘEDEVŠÍM STROPNÍCH A NÁSTĚNNÝCH SVĚTELNÝCH VÝVODŮ JE NUTNO OSDOLUHLASIT S ARCHITEKTEM NEBO INVESTOREM. V SOCIÁLNÍM ŽÁZEMÍ, V PŘÍPRAVNĚ BARU A V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ.

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM
VNĚJŠÍ VLVYVY: UVNITŘ DOMU – AB5, MIMO DŮM – AB8, AD3

0 1 2,5 5M