

D) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení – textová část

Projektová dokumentace pro stavební povolení

DODATEK Č.1

Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝTAHOVÉ ŠACHTY - CENTRÁLNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA TŘEBÍČ
Místo stavby:	ul. Siroťčí 1341/3, Třebíč k.ú. Třebíč p.č. st. 6532
Investor:	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 67401 Třebíč
Zodpovědný projektant:	Ing. Jindřiška Pekárková
Vypracovala:	Ing. Jindřiška Pekárková
Datum:	květen 2024

Projektová dokumentace je určena pro vydání STAVEBNÍHO POVOLENÍ a nenahrazuje dokumentaci pro provedení stavby.

Vypracovala:

Ing. Jindřiška Pekárková

Silnoproudá elektrotechnika,

Silnoproudá elektroinstalace

V současné době se nachází nade dveřmi do výtahu v 1.PP, 2.NP a 3.NP nástěnné svítidlo. Ve všech podlažích jsou dále umístěna v prostou centrálních hal stropní zářivková svítidla. V rámci předprojektové přípravy bylo provedeno měření intenzity osvětlení v prostoru jednotlivých nástupišť před výtahovými dveřmi na úrovni podlahy. Požadovaná intenzita byla prokázána v 1.NP, 2.NP a 3.NP. V 1.PP bude provedena pouze výměna stávající žárovky tak, aby byla zvýšena intenzita osvětlení u podlahy dle požadavku ČSN, tj. intenzita 50lx měřeno u podlahy. Bude použita LED žárovka (100W equivalent).