



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 11513/25 - SPIS 503/2025/Mah

VYŘIZUJE: Ing. Radka Mahrová

TELEFON: 568 896 142

E-MAIL: radka.mahrova@trebic.cz

DATUM: 10.02.2025

Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 24030032
Stavební úpravy a zateplení městské knihovny ul. Modřínová, Třebíč

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel obdržel dne 04.02.2025 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Žádost dodavatele (přesné znění)

Dobrý den,,

Obracíme se na Vás s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „Stavební úpravy a zateplení městské knihovny ul. Modřínová, Třebíč.

- 1) V soupise prací část „D.1.4.8 D.1.4.8 Pol – Optický uzel“ je chybný formát výpočtu pro položku:

7	220-807	Spojka tr. 40mm (Plasson)	ks	1,00000		5,00
---	---------	---------------------------	----	---------	--	------

Žádáme o opravu.

Odpověď zadavatele

Zadavatel v rámci Vysvětlení č. 1 zveřejněném na profilu zadavatele dne 03.02.2025 uveřejnil opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

2) V soupise prací, část „D.1.1 D.1.1 Pol – Stavební část“ jsou uvedeny položky:

176	775 53-0	P2	Podlahy parketové -vrstvená dubová parketa tl.20mm vč.olištování ;vč.povrchové úpravy 93,45*1,08	m2	100,92600		0,00
					100,93000		
177	775 53-0	P3	Podlahy parketové -vrstvená dubová parketa tl.20mm vč.olištování ;vč.povrchové úpravy 95,60*1,08	m2	103,24800		0,00
					103,25000		

Ve výkresové části zadávací dokumentace, např. „41_SKLADBY KONSTRUKCÍ“ je pro skladbu P2 uvedena tloušťka parket 20 mm, pro skl. P3 je to tloušťka 16 mm.

Ve výpočtu obou položek je uvedený koeficient 1,08.

Žádáme o u upřesnění tloušťky parket pro jednotlivé skladby P2 a P3 a zda zadavatel požaduje u skl. P2 tloušťku 20 mm (několik dodavatelů má ve výrobním programu tloušťky 16, 19 a 22 mm).

Žádáme o vysvětlení, proč je ve výpočtu množství koeficient (k=1,08), když se jedná defacto agregovanou položku.

Odpověď zadavatele

Tloušťka parket ve skladbě P3 je 16mm, tloušťka parket ve skladbě P2 zůstává 20 mm.

Koeficient 1,08 vyjadřuje prořez parket.

3) V soupise prací, část „D.1.1 D.1.1 Pol – Stavební část“ je uvedena položka:

179	777 11	P1	Podlaha litá betonová zátěžová tl. 15 mm vč.zapuštěného soklíku v=80 mm ;vč.hliníkových dilatačních lišt dle technologického předpisu ;podlaha bude v barevném provedení - upřesní architekt 428,95*1,10	m2	471,84500		0,00
					471,85000		

Ve výkresové části zadávací dokumentace, výkres „41_SKLADBY KONSTRUKCÍ“ je uvedena finální povrchová úprava:

LITÁ ZÁTĚŽOVÁ PODLAHA SE ZAPUŠTĚNÝM SOKLEM, SOKL. V=80 MM TL. 15 MM

Žádáme o konkrétní materiálovou specifikaci podlahy.

Žádáme o podrobnější popis barevného provedení. Je uvažováno:

- jednolitá barva – pastelové x syté tóny
- „mramorování“ finální vrstvy
- dekory v podlaze (v případě dekorů je nutný k jednoznačnému zadání a ocenění výkres s rozměry a tvary dekorů)?

Žádáme o vysvětlení, proč je ve výpočtu množství koeficient (k=1,10), když se jedná defacto agregovanou položku.

Odpověď zadavatele

Konkrétní materiálová specifikace lité podlahy: litá samonivelační minerální cementová stěrka 12 mm, horní vrstva polyuretanová litá stěrka 3 mm, barevné provedení jednolitá barva v

Č. j.: OMIM 11513/25 - SPIS 503/2025/Mah

pastelovém tónu, bez dekoru a mramorování. Nutno dodržet technologické předpisy provádění za přítomnosti technika výrobce. Koeficient 1,10 vyjadřuje stratné.

4) V soupise prací, část „D.1.1 D.1.1 Pol – Stavební část“ je uvedena položka:

181	597-1	MAT	Keramický obklad - upřesní architekt - dodávka obkladu	m2	143,71500		0,00
			130,65*1,10		143,72000		

Žádáme o konkrétní materiálovou a technickou specifikaci obkladu (materiál, rozměr, tloušťka, kalibrace, nasákavost, apod.) pro objektivní ocenění dodávky obkladu, případně navrhuje, aby zadavatel stanovil jednotkovou cenu, kterou ve své nabídce dodrží všichni uchazeči.

Odpověď zadavatele

Materiálová a technická specifikace keramického obkladu: slinutý glazovaný keramický hutný střeš, rozměr 100/100/6 mm, barva bílá, povrch mat.

Změna soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 98 odst. 4 takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.02.2025 v 10:00 hod.

Způsob a místo podání nabídek, ani místo otevírání nabídek se nemění.

S pozdravem

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru

Příloha:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb