



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 22834/2025 - SPIS 536/2025

VYŘÍZUJE: Ing. Jana Fidlerová

TELEFON: 568 896 234

E-MAIL: jana.fidlerova@trebic.cz

DATUM: 26.03.2025

Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 25030012

Dodávka fotovoltaické elektrárny

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel obdržel dne 19.03.2025 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Žádost dodavatele (přesné znění) č. 1

Dobrý den,

rád bych se informoval ohledně projektové dokumentace, konkrétně technické specifikace fotovoltaických panelů. V dokumentaci je uvedena účinnost panelů 24,8 %, avšak dle našich znalostí a dostupných produktů se účinnost nejlepších panelů pohybuje spíše v rozmezí 22–23 %.

Vzhledem k tomu, že panely s uvedenou účinností nejsou běžně dostupné, chtěl bych se zeptat, zda je možné specifikaci upravit na hodnotu v rozmezí 22–23 %.

Dále bych se chtěl zeptat zde můžeme změnit jmenovitý výkon panelů, při dodržení rezervovaného výkonu.

Děkuji a těším se na Vaši odpověď.

Odpověď zadavatele č. 1

Údaj v projektové dokumentaci – účinnost 24,8 % byl uveden chybně, zadavatel požaduje **účinnost panelů 22 %**, jak je uvedena ve výkazu výměr.

V příloze zadavatel přikládá opravené dokumenty – projektovou dokumentaci a výkaz výměr, kde zadavatelem byl odstraněn nesoulad v technických parametrech FVE panelu.

Zadavatel ve výkazu výměr odstranil položky týkající se střešní PVC fólie, které nebudou součástí této veřejné zakázky.

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

Žádost dodavatele (přesné znění) č. 2

Polanka Třebíč. Dnes jsem byl na obhlídce areálu a moc jsem se toho nedozvěděl.
Dotaz zní: Položka ve VV 36 a 37 hovoří o plastové folii o výměře 308 m čtverečních ve dvou vrstvách. Nikde není uvedeno technické provedení a umístění této folie. Pokud se jedná o pochozí pásy mezi jednotlivými poli, jak široké tyto pásy mají být? Nebo musí být dodržena pouze výměra folie?
Děkuji

Odpověď zadavatele č. 2

Vzhledem k tomu, že zadavatel odstranil položky, týkající se střešní fólie PVC (viz výše), nebude již na tento dotaz reagovat.

Změna lhůty pro podání nabídek

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:
Lhůta pro podání nabídek končí dne **14.04.2025 v 10:00**.
Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

S pozdravem

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru