

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- optické vedení SEK (CETIN)
- metalické vedení SEK (CETIN)
- sítě s NN (CETIN)
- neprovozované vedení SEK (CETIN)
- plynovod STL (GasNet)
- plynovod NTL (GasNet)
- metropolitní síť MAN (město Třebíč)
- vodovod (VAS)
- kanalizace splašková (VAS)
- kabelové vedení NN (EG.D)
- vedení VN - zrušené (EG.D)
- kabelové vedení VN (EG.D)
- veřejné osvětlení (město Třebíč, správce Elektro - ing. Klíma)

LEGENDA DOTČENÉHO STÁVAJÍCÍHO VO:

- veřejné osvětlení určeno k demontáži

KATASTRÁLNÍ ZNAČKY:

- zelen
- vodní plocha
- zahrada
- lesní pozemek
- neplodná půda
- trvalý travní porost
- hřbitov, umový háj
- nemovitá kulturní památka
- předměty malého rozsahu (zvonice, pomník, socha, památník, mohyla, kříž, boží muka)

LEGENDA NOVÉ PROJEKTOVANÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (VO):

- Kabelová trasa VO s ochranným pásmem 1,0 m
- kabel CYKY-J 4x16 mm² uložen v kabelové chráničce Ø 75 mm
- uzemnění FeZn 30x4 mm
- Silniční stupňovitý stožár veřejného osvětlení
- Jmenovitá výška 8 m (výška osazení svítidla VO), žárově zinkovaný, spodní část chráněna termoplastovým nástřikem do výšky dvířek elektro-výzbroje, obloukový výložník s vyvýšením 1,5 m a výložením 1,5 m. Svítidlo bude schváleného typu majitelem VO dle světelné technického výpočtu (STV).
- Parkový kuželový stožár veřejného osvětlení
- Jmenovitá výška 4 m, žárově zinkovaný zevnitř i vně, spodní část chráněna termoplastovým nástřikem do výšky dvířek elektro-výzbroje. Svítidlo bude schváleného typu majitelem VO dle světelné technického výpočtu (STV) - stejného vzhledu jako jsou svítidla před divadlem *Pasáž*.
- Pojistková skříň VO - stávající
- Vnitřní zapojení skříňné bude upraveno dle přílohového schéma zapojení
- Skříňné budou zapojeny do zokruhovaných rozvodů VO.

POZNÁMKY:

- Osazení základů stožárů VO bude respektovat vyjádření ostatních správců inženýrských sítí.
- Vyjádření ostatních správců sítí je nutné respektovat ve všech ohledech!
- Výkopové práce se budou provádět za dodržení podmínek ostatních správců inženýrských sítí, zejména pak VAS, GasNet, EG.D, CETIN a město Třebíč (VO, SSZ a MAN).
- Připojení nového VO na stávající rozvod se bude realizovat během prací tak, aby nevznikla odstávka stávající soustavy VO v nočních hodinách.
- Výkopové práce v blízkosti či ochranných pásmech ostatních inženýrských sítí je třeba provádět opatrně ručně.
- Práce na stávajícím i novém VO budou prováděny v koordinaci se správcem VO v Třebíči - Elektro - ing. Klíma, t: 777 044 432, e: elektro.ing.klima@email.cz. PŘED ZÁSYPEM KABELOVÉ TRASY SE MUSÍ PROVÉST KONTROLA ULOŽENÍ PROJEKTOVANÉHO VEDENÍ TECHNIKEM SPRÁVCE VO V TŘEBÍČI!!!
- Překopy vjezdů budou oznámeny majitelům s týdenním předstihem před zahájením vlastního překopu tak, aby se předešlo jakémukoli nedorozumění. Přístup do nemovitostí bude zajištěn pochozím přemostěním se zábradlím šířky alespoň 120 cm.
- Zemní práce v blízkosti kořenového systému stávající vzrostlé zeleně budou prováděny ručně s ohledem na stávající kořenový systém. Práce budou prováděny za dodržení ochranných opatření stanovených ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Křížení PVSEK, vodovodu a kanalizace - trasa může být upravena dle skutečného uspořádání inženýrských sítí na základě koordináční schůzky na místě stavby - protokolárně odsouhlasit.

Křížení komunikace bude provedeno zatažením kabeláže do stávající kabelové chráničky VO.

Na trvalkový záhon nesmí být ukládán výkop! Dotčená bude pouze část před vlastní SVO-1. Výkop bude dočasně uložen na chodník s krátkodobou uzavírkou - etapizace prací a DIO dle návrhu realizátora stavby.

Vypracoval: Ing. Josef Klíma	Projektant: Ing. Josef Klíma	ELEKTRO ING. KLÍMA s.r.o.
Místo stavby: Třebíč, ul. B. Václavka - Brávořa; k.ú. Třebíč (769738), p.č. 174 a okolí	Investor: Město Třebíč Karlovovo nám. 104/55 674 01, Třebíč; IČ: 00290629	T. Bati 1041, 674 01 Třebíč IČ: 25522043; DIČ: CZ25522043
Název stavby: ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ MASARYKOVO NÁM. – VO	Dokumentace: DPS	Číslo PD: 25-TR-1
Objekt: VO - veřejné osvětlení	Datum: 2 / 2025	Formát: A2
Název výkresu: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	Měřítok: 1 : 250	Č. výkresu: C.3

LEGENDA KN:

- parcelní hranice
- vnitřní kresba KN
- polohopis
- parcelní číslo
- číslo popisné

