

**Předmět:** Žádost o vyjádření k Trafostanici

**Od:** Pokorný Radek <pokornyr@ucitel.oahstrebic.cz>

**Datum:** 21.02.2025 10:36

**Komu:** "frantisek.babacek@eeika.cz" <frantisek.babacek@eeika.cz>

**Kopie:** Novak Kamil <camel@ucitel.oahstrebic.cz>

Dobrý den, k navrhovanému umístění trafostanice nemáme připomínky.

Jen bych Vás chtěl upozornit, že během stavby zimního stadionu, došlo k přeložce skříně s dvojitou regulační řadou ALz 6BD. Ze skříně je v zemi veden NTL plynovod PE 160, který se napojuje na původní ocelový NTL 150. Křížení el. kabelů bude tedy s plynovodem ocel DN 150 - původním.

V příloze posílám náskres situace od firmy Sigety-Šárka, která přeložku prováděla.

Přeji pěkný den.

Radek Pokorný  
vedoucí správy budov  
Bráfova akademie Třebíč  
Bráfova třída 180/9, 674 01 Třebíč  
telefon: +420 734 797 074

— Přílohy:

---

20250221080529544.pdf

565 KB