

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 568601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Třebíči dne 8.4.2025

Č. jednací: KHSV/05325/2025/TR/HOK/Flá
Spis.zn.: S-KHSV/05325/2025
Vyřizuje: Bc. Hana Fialová, tel.: 568 858 312, e-mail: hana.fialova@khsjih.cz

Adresát:
Město Třebíč
Karlovo náměstí 104/55
674 01 Třebíč

V zastoupení:
EEIKA Brno, s.r.o.
Kšírova 120
619 00 Brno

Řízení o povolení záměru - „Třebíč – zimní stadion, přemístění TS“ – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“), jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním orgánem dle § 77 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a místně příslušným dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává ve výše uvedené věci v řízení podle § 184 ve spojení s § 178 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), toto **závazné stanovisko**:

Se záměrem „Třebíč – zimní stadion, přemístění TS“ se s odkazem na § 30, § 77 a § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

souhlasí.

Odůvodnění:

Dne 20.3.2025 byla na KHS kraje Vysočina doručena od EEIKA Brno, s.r.o., Kšírova 120, 619 00, Brno, která zastupuje investora stavby, Město Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, 674 01, Třebíč, žádost na vydání závazného stanoviska k řízení o povolení záměru „Třebíč – zimní stadion, přemístění TS“.

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost EEIKA Brno, s. r. o., Kšírova 120, 619 00 Brno, projektant František Babáček, pod číslem zakázky 05-0824.

Předmětem předložené projektové dokumentace je výstavba nové kioskové trafostanice TS Zimní stadion č.601970, předpokládaného typu PET MAXI 703o, včetně provedení nového připojení trafostanice na kabelové vedení VN318. Dále se provede výstavba nového kabelového vedení NN, kterým se propojí nová rozvodna NN v zimním stadionu s rozvodnou NN v nové TS Zimní stadion. Nová kiosková TS bude umístěna v místě staré zděné TS, která je nevyhovující a která se zdemoluje a nahradí novou kioskovou trafostanicí. Po uvedení nové TS Zimní stadion do provozu se provede demontáž stávající technologie TS Zimní stadion z objektu TS Kateřiny z Valdštejna a namontuje se do nové TS Zimní stadion. Nově vybudovaná trafostanice bude sloužit pro potřeby rekonstruovaného

zimního stadionu v Třebíči.

Hluk ze stavební činnosti je posuzován v souhrnné technické zprávě, v kapitole B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana. Jako protihluková opatření v průběhu stavby bude využíváno především mechanizace s malým hlukovým zatížením, nezbytné hlučné práce budou prováděny pouze v pracovní dny, a to v denní. Vzhledem k charakteru stavby není nutné během stavební činnosti navrhovat protihluková opatření.

V blízkosti stavby se nenachází žádné významné stavby, provozovny, které by byly zdrojem hluku. Vzhledem k umístění stavby a ze znalosti lokality nepředpokládáme, že území, ve kterém je situována výše uvedená stavba, je nadlimitně zatíženo hlukem, a proto nepožadujeme předložit výpočet ani měření hluku hodnotící hluk v předmětné lokalitě. Návrh opatření k ochraně stavby před hlukem není pro tuto stavbu požadováno. Samotný objekt nebude zdrojem hluku pro okolí.

Po prostudování dokumentace vydala KHS kraje Vysočina toto závazné stanovisko, kdy s předloženým záměrem „Třebíč – zimní stadion, přemístění TS“ souhlasí.

Projednávaný záměr je v souladu s požadavky právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví.

Ing. Karel Smejkal
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální Jihlava a Třebíč
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:
EEIKA Brno, s.r.o., Kšírova 120, 619 00, Brno