

KIOSKOVÁ TRAFOSTANICE

"TS ZIMNÍ STADION" - č.601970

PŮDORYSNÝ ROZMĚR 7000x3000mm

T1: 22/0,4kV, 1000kVA T2: 22/0,4kV, 400kVA (Stávající)

ROZVADĚČ VN SIEMENS 8DJH-RRRT - Dodávka EG.D, s.r.o.

ROZVADĚČ VN SIEMENS 8DJH-MT - Dodávka odběratele

ROZVADĚČ NN RH1-RDO 1600 - Dodávka odběratele (Nový)

ROZVADĚČ NN RH2-RDO 1000 - Přenesení stávajícího

SOUŘADNICE UMÍSTĚNÍ TS

A X=-650279.65 Y=-1152764.06

B X=-650286.26 Y=-1152761.76

C X=-650287.25 Y=-1152764.59

D X=-650280.64 Y=-1152766.91



Všechny podzemní sítě jsou zakresleny orientačně.
Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit jejich vytyčení.

| | | | |
|----------------|---|---------------------|----------------|
| VYPRACOVAL | BABAČEK F. | ZOD. PROJEKTANT | BABAČEK F. |
| ZHOTOVITEL PD | EEIKA Brno s.r.o., Kšírova 385/120, 619 00 BRNO | | |
| KRAJ | Vysočina | OKRES | Třebíč |
| KATASTR. ÚZEMÍ | Třebíč (769738) | | |
| MÍSTO STAVBY | Třebíč, u zimního stadionu | | |
| STAVEBNÍK | Město Třebíč, Masarykovo nám. 116/6 Třebíč 674 01 | | |
| NÁZEV STAVBY | TŘEBÍČ, zimní stadion, přemístění TS. | | |
| NÁZEV VÝKRESU | Situace umístění TS. | | |
| | | Č. ZAKÁZKY: 05-0824 | |
| | | DATUM: 01/2025 | |
| | | FORMÁT: 2 A4 | |
| | | STUPEŇ PD: DSP-PS | |
| | | MĚŘITKO: 1:100 | Č. VÝKRESU: Ø2 |