



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 43541/25 - SPIS 6093/2025/Mah

VYŘÍZUJE: Ing. Radka Mahrová

TELEFON: 568 896 142

E-MAIL: radka.mahrova@trebic.cz

DATUM: 28.05.2025

Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 25030019
Stavební úpravy sportovní haly Leopolda Pokorného

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel obdržel dne 23.05.2025 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Žádost dodavatele (přesné znění)

Dobrý den, paní inženýrko,

obracím se s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné obchodní soutěže s názvem „Stavební úpravy sportovní haly Leopolda Pokorného“.

Po prostudování projektové dokumentace vč. soupisu prací pro část VZT na SO 01 Hala žádáme o:

Dotaz č. 1

- přesnější specifikaci vzduchotechnických a kondenzačních jednotek.

Odpověď zadavatele

Specifikace VZT jednotky a kondenzačních jednotek je uvedena v technické zprávě (vč. tabulky zařízení) a výkresové části.

Dotaz č. 2

- doplnění ve výkresové dokumentaci umístění kondenzačních jednotek, rozvodů, apod.

Odpověď zadavatele

Kondenzační jednotky budou umístěny dle popisu v TZ: tedy vně objektu, na terénu v úrovni 1.NP, při výfukovém objektu VZT.

Dotaz č. 3

- doplnění trasy potrubí rozvodu VZT.

Odpověď zadavatele

Potrubní trasa VZT je zakreslena ve výkresové části.

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

Dotaz č. 4

- upřesnění transportní cesty pro nastěhování jednotky VZT.

Odpověď zadavatele

Předpokládá se transport VZT jednotky po částech zadním vchodem objektu (od atletického oválu), kolem schodiště, chodbou ke schodišti do 1.PP (kolem šaten, toalet a umývárny), šachtou po demontovaném schodišti do 1.PP a zvětšeným (vybouraným) dveřním otvorem do prostoru strojovny VZT. Nutné bude užití atypických transportních mechanismů a dodatečných technických opatření.

Změna lhůty pro podání nabídek

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

S pozdravem

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru