



C.	POPIS VĚSTNOSTI	M ²	POZNÁMKA
002	Náv. výřez - schodiště	33,29	
003	Plastik - rozvaděče	13,65	
004	Náhradní zář. el.	39,18	
005	Turn. plastik	4,43	
006	Montážní desky	10,17	
007	Turn. komora - stříh	9,67	
008	Montážní	4,38	
009	Náhradní výřez	1,62	
010	Turn. komora - výřez	7,01	
011	Turn. výřez - diesel	5,97	
012	Strojovna orchestru	49,13	
013	Výřez svrchních prosklení	20,48	

POŽÁR DIVADLO - SPOUŠTÍ POŽÁRNÍ POPLACH V ČÁSTI DIVADLO (ROZHLAS, MAJÁKY, NÁVAZNOSTI), NA HRANICI KINO/DIVADLO UZAVÍRÁ DVEŘE (PŘÍRŽDNÉ MAGNETY), V ČÁSTI KINO SE SPOUŠTÍ KÓDOVÁ ZPRÁVA, KTERÁ INFORMUJE PERSONÁL O POŽÁRU V DIVADLE

POŽÁR KINO - SPOUŠTÍ POŽÁRNÍ POPLACH V ČÁSTI KINO (ROZHLAS, MAJÁKY, NÁVAZNOSTI), NA HRANICI KINO/DIVADLO UZAVÍRÁ DVEŘE (PŘÍRŽDNÉ MAGNETY), V ČÁSTI DIVADLO SE SPOUŠTÍ KÓDOVÁ ZPRÁVA, KTERÁ INFORMUJE PERSONÁL O POŽÁRU V KINĚ

RACK profese ER
umístěn v rozvodně m.č. 004 A

Ústředna elektrické požární
signalizace EPS

Trasa repro ER
Trasa stanice hlasatele ER
Trasa návazností ER
Trasa napájení 230 VAC

Trasa vedena priestorom pôdy

Trasa vedena v zemi

Stoupací vedení profese EPS a ER