


Č.	POPIS MÍSTNOSTI	M ²
501	Prostor jeviště	–
502	Požární žebříky	–
503	Prostor VZT	–
504	Požární schodiště	–
505	Prostor hlediště	–
506	Prostor nad osvětl. kabinami	13,51
507	Prostor nad osvětl. kabinami	11,59
508	Prostor nad VZT	5,60
509	Prostor nad VZT	4,09
510	Přístup k lóžím	147,02
511	Komora VZT	5,95
512	Komora VZT	5,95

5.NP

LEGENDA EF

EPS	Ústředna EPS umístěná v rozvodně m.č. 004 A
ZZ	Záložní zdroj pro EPS dle EN 54-4
OPPO	Obslužné pole požární ochrany
KTPO	Klíčový trezor požární ochrany
ZDP	Zařízení dálkového přenosu
VIZUALIZACE	Vizualizace - grafická nadstavba systému EPS
EXT TABLO	Externí zobrazovací tablo systému EPS

LEGENDA SIGNALIZACE EPS:

 Optická signalizace pro EPS
dle EN 54-23, barva majáku červená
krytí IP65



SYMBOLY MAGNETŮ:

■ Přidržený magnet









TRASY:

- Trasa hlásičové linky EPS
- Trasa signalizace EPS
- Trasa návaznosti VZT
- Trasa návaznosti Technologie
- Trasa návaznosti EPS - VIZU
- OPPO, KTPO, EXTERNÍ PAN
- EVAKUAČNÍ ROZHLAS
- Trasa napájení 230 VAC


Typ čáry trasy:

 Trasa vedena prostorem pŭdy
 Trasa vedena v zemi
 Stoupací vedení profese EPS

SYMBOLY AUTOMATICKÝCH DETEKTORŮ DLE TYPU

	Multizónový detektor požáru
	Multizónový detektor požáru s patricí s krytím IP54
	Multizónový detektor požáru NASTAVEN POULZE NA DETEKCI TEPELNÉ SLOŽKY POŽÁRU (A1)
	Multizónový detektor požáru NASTAVEN POULZE NA DETEKCI TEPELNÉ SLOŽKY POŽÁRU (A1) s patricí a krytím IP54 a s ochrannou mřížkou
	Multizónový detektor požáru NASTAVEN POULZE NA DETEKCI TEPELNÉ SLOŽKY POŽÁRU (A1S) - teplotní inženýr - pro oblasti s vyšší teplotou a rychlými změnami (např. koteleny nebo kuchyně)
	Multizónový detektor požáru NASTAVEN POULZE NA DETEKCI TEPELNÉ SLOŽKY POŽÁRU (A1S) - teplotní inženýr - pro oblasti s vyšší teplotou a rychlými změnami (např. koteleny nebo kuchyně) s patricí s krytím IP54 a s ochrannou mřížkou
	Multizónový detektor požáru s ochrannou mřížkou
	Multizónový detektor požáru s patricí s krytím IP54 a s ochrannou mřížkou

SYMBOLY MANUÁLNÍCH DETEKTORŮ (TLAČÍTEK):

- Manuální detektor požáru (tlačítko)
-  Manuální detektor požáru (tlačítko) s krytím IP67

SYMBOLY SPECIÁLNIČ HLÁSIČŮ:

Rozvaděč obsahující I/O modul BX-AIM pro připojení tepelného lineárního detektoru

Lineární detektor teplot (detekční tepelné citlivý kabel)

NÁVAZNOSTI:

- Návaznost VZT
- Návaznost Technologie
- Evakuační rozhlas ER

Poznámka:
Černou barvou jsou provedeny stávající instalace

POŽÁR DIVADLO - SPOUŠTÍ POŽÁRNÍ POPLACH V ČÁSTI DIVADLO (ROZHLAS, MAJÁKY, NÁVZÁZNOSTI), NA HRANICI KINO/DIVADLO UZAVÍRÁ DVEŘE (PŘÍRODNĚ MAGNETY), V ČÁSTI KINO SE SPOUŠTÍ KÓDOVÁ ZPRÁVA, KTERÁ INFORMUJE PERSONÁL O POŽÁRU V DIVADLE