



POŽÁR DIVADLO - SPOUŠTÍ POŽÁRNÍ POPLACH V ČÁSTI DIVADLO (ROZHLAS, MAJÁKY, NÁVAZNOSTI), NA HRANICI KINO/DIVADLO UZAVÍRÁ DVEŘE (PŘÍRŽDNÉ MAGNETY), V ČÁSTI KINO SE SPOUŠTÍ KÓDOVÁ ZPRÁVA, KTERÁ INFORMUJE PERSONÁL O POŽÁRU V DIVADLE

POŽÁR KINO - SPOUŠTÍ POŽÁRNÍ POPLACH V ČÁSTI KINO (ROZHLAS, MAJÁKY, NÁVAZNOSTI), NA HRANICI KINO/DIVADLO UZAVÍRÁ DVEŘE (PŘÍRŽDNÉ MAGNETY), V ČÁSTI DIVADLO SE SPOUŠTÍ KÓDOVÁ ZPRÁVA, KTERÁ INFORMUJE PERSONÁL O POŽÁRU V KINĚ

Reproduktor nástěnný, skříňový
Zvukový projektor, IP65
Stropní reproduktor, IP33, odolný
Stropní reproduktor, IP21, odolný
Stropní reproduktor, IP21, Kovový
odolný proti mříčce
Stanice hlasatele
RACK profese ER
umístěn v rozvodně m.č. 004 A

Ústředna elektrické požární
signalizace EPS

Trasa repro ER
Trasa stanice hlasatele ER
Trasa návazností ER
Trasa napájení 230 VAC

Trasa vedena prostorem půdy

Trasa vedena v zemi

Stoupací vedení profese EPS a

Stoupací vedení profese EPS a ER

0 STUPEŇ REVIZE DOKUMENTU:

0 STUPEŇ REVIZE DOKUMENTU:

Klasifikace:	Stupeň dokumentace:		Číslo dokumentu:	224035_01_DV
	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE			
Město:	Vestec (okres):		Právník:	

POKRES:	Ing. Michal Teplý	POHOTOVIL:	Ing. Michal Teplý	OSTRŽEL:	Ing. Vítězslav H
Investor: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč					
Zpracování dokumentace			Město		

Rekonstrukce EF
divadla PASÁŽ a
a dříbail pabr.

LIRA
telekom

IIPA, Telekom plus a.s.
Hviezdoska 169, 674 01 Třebíč
IČ: 27740631, DIČ: CZ27740631