2.NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.	POPIS MÍSTNOSTI	M²
201	Zádveří	6,89
202	Osobonákladní výtah 500 kg	3,24
203	Požární schodiště	5,92
204	Zadní prostor jeviště	66,64
205	VZT	1,47
206	Požární žebříky	2,55
207	Boční prostor jeviště	79,27
208	Jeviště	268,27
209	Boční prostor jeviště	26,88
210	Schodiště	8,78
211	Boční předscéna	40,96
212	Orchestřiště	-
213	Boční předscéna	42,35
214	Schodiště – nouzový únik	8,42
215	Rampa – nouzový únik	4,53
216	Osvětlovací lóže	8,41
217	Osvětlovací lóže	12,49
218	Hlediště	-
224	WC šatnářek	1,15
225	Umývárna šatnářek	2,55
226	Denní místnost šatnářek	4,51
237	Kuřárna	27,65
238	Šatna	66,79
239	Šatnový vestibul	248,91
240	Hlavní schodiště	112,85
241	Zádveří	12,97
242	WC invalidní	6,00
243	Sklad 1.pomoci	4,30
244	Předsíň	3,24
245	1.pomoc	11,23
246	WC 1.pomoci	1,98
247	Čekárna herců	35,61
248	Pohotovostní umývárna	1,04
249	Pohotovostní WC	1,04
250	Rychlé převleky	5,99
251	Inspicient, režie	8,35
252	Čajová kuchyňka	12,30
253	Chodba (CHÚC)	24,88
254	Schodiště, výtah (CHÚC)	43,73
255	Chodba	46,88
256	Šatna hereček	41,97
256a	Maskérna	11,35
257	Umývárna, předsíň žen	1,96
258	Předsíň WC	2,67
259–260	WC ženy	2x0,99
261	Úklid	1,22
262	Umývárna, předsíň mužů	1,55
263–264	WC muži	2x0,99
265	Pisoár	3,95
266–268	Sprchy žen	3x1,74
269	Umývárna žen	12,08
270–272	Sprchy mužů	3x1,74
273	Umývárna mužů	12,08
274	Šatna herců	40,54
274a	Vlásenkárna	9,72
275–277	WC návštěv–muži	1,15+2x1,04
278	Umývárna návštěv–muži	8,55
279	Pisoár návštěv	5,47
280	Výtah	4,86
281	Garsonka–ženy	2,53
282–285	WC návštěv–ženy	4x1,04
286	Předsíň WC	6,79
287	Umývárna návštěv –ženy	11,35
288	Úklid	2,43
290	Terasa	141,36

LEGENDA EPS:

- EPS — Ústředna EPS umístěná v rozvodně m.č. 004 A
- ZZ — Záložní zdroj pro EPS dle EN 54-4
- OPPO — Obslužné pole požární ochrany
- KTPO — Klíčový trezor požární ochrany
- ZDP — Zařízení dálkového přenosu
- VIZUALIZACE — Vizualizace - grafická nadstavba systému EPS
- EXT TABLO — Externí zobrazovací tablo systému EPS

LEGENDA SIGNALIZACE EPS:

- IP65 POŽÁR — Optická signalizace pro EPS dle EN 54-23, barva majáku červená, kryti IP65

SYMBOLY MAGNETŮ:

- Přídržný magnet — Přídržný magnet

TRASY:

- Trasa hlásičové linky EPS
- Trasa signalizace EPS
- Trasa návaznosti VZT
- Trasa návaznosti Technologie
- Trasa návaznosti EPS - VIZUALIZACE, OPPO, KTPO, EXTERNÍ PANEL, ZDP, EVAKUAČNÍ ROZHLAS
- Trasa napájení 230 VAC

Typ čáry trasy:

- Trasa vedena prostorem půdy
- Trasa vedena v zemi
- Stoupací vedení profese EPS a ER

SYMBOLY AUTOMATICKÝCH DETEKTORŮ DLE TYPU DETEKCE, PROVEDENÍ, VYSTROJENÍ A UMÍSTĚNÍ:

- M — Multisenzorový detektor požáru
- M IP — Multisenzorový detektor požáru s patici s krytím IP54
- M VTD — Multisenzorový detektor požáru NASTAVEN POUZE NA DETEKCI TEPELNÉ SLOŽKY POŽÁRU (A1)
- M VTD IP-M — Multisenzorový detektor požáru NASTAVEN POUZE NA DETEKCI TEPELNÉ SLOŽKY POŽÁRU (A1) s patici s krytím IP54 a s ochrannou mřížkou
- M VTD-S — Multisenzorový detektor požáru NASTAVEN POUZE NA DETEKCI TEPELNÉ SLOŽKY POŽÁRU (A1S) - **teplotní index S** - pro oblasti s vyšší teplotou a rychlými změnami (např. kotelny nebo kuchyně)
- M VTD-S IP-M — Multisenzorový detektor požáru NASTAVEN POUZE NA DETEKCI TEPELNÉ SLOŽKY POŽÁRU (A1S) - **teplotní index S** - pro oblasti s vyšší teplotou a rychlými změnami (např. kotelny nebo kuchyně) s patici s krytím IP54 a s ochrannou mřížkou
- M M — Multisenzorový detektor požáru a s ochrannou mřížkou
- M IP-M — Multisenzorový detektor požáru s patici s krytím IP54 a s ochrannou mřížkou

SYMBOLY MANUÁLNÍCH DETEKTORŮ (TLAČÍTEK):

- Manuální detektor požáru (tlačítko)
- Manuální detektor požáru (tlačítko) s krytím IP67

SYMBOLY SPECIÁLNÍCH HLÁSIČŮ:

- BX-AIM HEAT LINE — Rozvaděč obsahující I/O modul BX-AIM pro připojení tepelného lineárního detektoru
- Lineární detektor teplot (detekční tepelně citlivý kabel)

NÁVAZNOSTI:

- Návaznost VZT
- Návaznost Technologie
- ER — Evakuační rozhlas ER

Poznámka:
Černou barvou jsou provedeny stávající instalace

POŽÁR DIVADLO - SPOUŠTÍ POŽÁRNÍ POPLACH V ČÁSTI DIVADLO (ROZHLAS, MAJÁKY, NÁVAZNOSTI), NA HRANICI KINO/DIVADLO UZAVÍRÁ DVEŘE (PŘÍDRŽNÉ MAGNETY), V ČÁSTI KINO SE SPOUŠTÍ KÓDOVÁ ZPRÁVA, KTERÁ INFORMUJE PERSONÁL O POŽÁRU V DIVADLE

POŽÁR KINO - SPOUŠTÍ POŽÁRNÍ POPLACH V ČÁSTI KINO (ROZHLAS, MAJÁKY, NÁVAZNOSTI), NA HRANICI KINO/DIVADLO UZAVÍRÁ DVEŘE (PŘÍDRŽNÉ MAGNETY), V ČÁSTI DIVADLO SE SPOUŠTÍ KÓDOVÁ ZPRÁVA, KTERÁ INFORMUJE PERSONÁL O POŽÁRU V KINĚ

STUPEŇ REVIZE DOKUMENTU: 0

Paré:

Název souboru: 224035_01_DVZ_D.1.2.7_2NP_S_VYKRESY

DOKUMENTACE PRO VYŘÍZENÍ ZHOTOVITELÉ

Projektant:	Ing. Michal Tesík	Stupeň:	DSŘ	Revize:	0
Konzultant:	Ing. Miroslav Kvítek	Soupis:	04	Počet A4:	65
Investor:	Město Třeboň, Králova nám. 104/3, 379 01 Třeboň	Měřítko:	1 : 100	Datum:	09.2023

Název: Rekonstrukce EPS a ER v budovách divadla PASÁŽ a kina PASÁŽ

Číslo/název části: D.1.2.7 a - Elektrická požární signalizace EPS

D.1.2.7 - TPS - Systémy technické ochrany

Obsah: Dispozice EPS - 2.NP

Zpracovatel: TIPA Telekom plus a.s., Pražská 1810/71, 370 01 České Budějovice, IČ: 22716851, DIČ: CZ22716851