



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 92215/25 - SPIS 13056/2025/Mah

VYŘIZUJE: Ing. Radka Mahrová

TELEFON: 568 896 142

E-MAIL: radka.mahrova@trebic.cz

DATUM: 13.11.2025

Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 25030021
Rekonstrukce EPS a ER v budovách divadla Pasáž a kina Pasáž

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel obdržel dne 13.11.2025 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Žádost dodavatele (přesné znění)

Dobrý den,

v rámci přípravy podkladů pro zpracování návrhu řešení systému Vás žádáme o upřesnění informací týkajících se stávající instalace na pasáži C.

1. Jaký je aktuální rozsah instalace EPS (Shrack) na pasáži C?

- Počet ústředen.*
- Počet ovládacích prvků.*
- Počet hlásičů (autonomních i tlačítkových).*
- Počet sirén.*
- Počet ovládaných výstupů.*

2. Jaké stavy mají být přenášeny ze stávající ústředny Shrack?

Odpověď zadavatele

Pokud je názvem „pasáž C“ myšlen objekt KD FÓRUM, kde je umístěna stávající ústředna, ta je v tomto okamžiku jedna.

Signalizace je přes evakuační rozhlas.

Hlásičů cca 380.

Výstupů cca 60.

Vstupy 4.

Rozsah instalace na KD FÓRUM je ale irelevantní, neboť zde je již připraven projekt na úpravy systému v rámci modernizace sálů a zázemí v rámci kterého dojde ke změnám v instalaci. Takže počty je třeba brát pouze informativně.

Přenášené stavy jsou popsány v technické zprávě.

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

Č. j.: OMIM 92215/25 - SPIS 13056/2025/Mah

Změna lhůty pro podání nabídek

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

S pozdravem

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru

v.z. Ing. Marcela Hobzová