

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 568 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Třebíči dne 12. února 2024

Č.j.: KHSV/03723/2024/TR/HDM/Den
Sp. značka: S-KHSV/03723/2024
Vyřizuje: Libuše Denemarková, tel.: 568 858 321, libuse.denemarkova@khsjih.cz
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/0

Ing. David Bauer
Kremláčkova 456
674 01 Třebíč
IČO: 03848876

Třebíč, revitalizace veřejného prostranství u ZŠ Na Kopcích, část SO 07 přeložka vodovodu - dokumentace pro společné územní a stavební řízení, závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává ve věci stavby **„Třebíč, revitalizace veřejného prostranství u ZŠ Na Kopcích, část SO 07 přeložka vodovodu“** v řízení podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací záměru pro povolování staveb **„Třebíč, revitalizace veřejného prostranství u ZŠ Na Kopcích, část SO 07 přeložka vodovodu“** s odkazem na § 3, § 82 odst. 2 písmene t) zákona o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody se

souhlasí,

s odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 6 stavebního zákona se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Před započítáním užívání stavby bude na KHS předložen rozbor vzorku vody z nového vodovodního řadu, a to v rozsahu kráceném ve smyslu vyhlášky č. 252/2004 Sb.
2. Před započítáním užívání stavby budou na KHS předloženy doklady, že výrobky použité při stavbě, které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou, jsou určeny k tomuto účelu.

Odůvodnění:

Na základě žádosti Ing. Davida Bauera, Kremláčkova 456, Třebíč, ze dne 12. 2. 2024, doplněné o plnou moc od investora ze dne 1. 9. 2023, posoudila KHS kraje Vysočina projektovou dokumentaci „Třebíč, revitalizace veřejného prostranství u ZŠ Na Kopcích, část SO 07 přeložka vodovodu“ zpracovanou v prosinci 2023 Ing. Davidem Bauerem, Třebíč.

Předmětem projektové dokumentace je samostatné posouzení části SO 07 přeložka vodovou. Jedná se o přeložku vodovodu v délce 159,6 m (PE 100RC D160x14,6 SDR11) a realizace pítka. Navržena je nová vodovodní přípojka. Ve vodoměrné šachtě bude rozvod rozvětven do pítka a do akumulární nádrže

pro případné dopouštění vody potřebné pro zalévání. Doplnění vody do akumulční nádrže bude využíváno pouze v krajním případě. Automatická závlaha bude nastavena tak, aby využívala akumulované dešťové vody.

Stanovení podmínky č. 1 vychází z požadavku splnění ustanovení § 3 zákona o ochraně veřejného zdraví.

Stanovení podmínky č. 2 vychází z požadavku splnění ustanovení vyhlášky § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

K projektové dokumentaci „Revitalizace plochy před Základní školou Na Kopcích v Třebíči“ bylo dne 8. 1. 2024 vydáno závazné stanovisko č.j.: KHSV/32787/2023/TR/HDM/Den.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr při splnění uvedených podmínek není v rozporu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví.

Ing. Kamila Hodačová
ředitelka odboru
hygieny dětí a mladistvých

podepsáno elektronicky

Rozdělovník: Ing. David Bauer, Kremláčkova 456, Třebíč – do datové schránky