

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing.David Bauer

Kremláčkova 456

674 01 Třebíč

Vaše žádost ze dne, značka:  
14.02.2024

Naše značka:  
114240005

Vyřizuje:  
Jan Bruna

dne:  
15.02.2024

## Věc: Revitalizace veřejného prostranství u ZŠ Na Kopcích

### Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Třebíč, ZŠ Na Kopcích - veřejné prostranství

Stavebník: Město Třebíč

Projektant: Ing.David Bauer, Třebíč

Č. zakázky: .....

Datum: 15.2.2024

Předmětem předložené dokumentace je změna dokončené stavby. Stávající stav zpevněných ploch je nevyhovující. Dotčené komunikace jsou dlážděné a budou kompletně zrekonstruované a přebudované. Cílem úprav z hlediska dopravy je vytvoření bezpečného prostředí v blízkosti vstupu do budovy školy. Na uvedenou stavbu byla odborem dopravy Města Třebíč povolena výjimka č.j.ODKS 4402/24 - SPIS 1621/2024/DvoJ. Jedná se o výjimku, která řeší podélný sklon stávajícího chodníku vedoucího z prostranství před ZŠ Na Kopcích směrem k ul. Modřínová. Sklon upraveného chodníku je navržen v rozmezí 6,5 - 14,6 %.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky: Celá stavba bude provedena v souladu s požadavky vyhl. 398/2009 Sb.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně příloh a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z. 1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK  
ODBOŘNÝ KONZULTANT

**Jan Bruna, odborný konzultant**

Adr. střediska: Masarykovo nám. 10, 58601 Jihlava  
736631808, honza.beruna@gmail.com