



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 104255/25 - SPIS 14079/2025/Mah

VYŘIZUJE: Ing. Radka Mahrová

TELEFON: 568 896 142

E-MAIL: radka.mahrova@trebic.cz

DATUM: 29.12.2025

Veřejná zakázka ev. č. přidělené zadavatelem 25030022
Revitalizace veřejného prostranství u ZŠ Na Kopcích

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 22.12.2025 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

Žádost dodavatele (přesné znění):

Dobrý den,

v souladu s bodem 26 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Revitalizace veřejného prostranství u ZŠ Na Kopcích“ Vás tímto žádám o vysvětlení a případné doplnění zadávací dokumentace k následujícím dotazům:

- V odpovědi k dotazu ze 12.12.2025 došlo ke změně výpočtu kubatur výkopů pro splaškovou kanalizaci - šířka výkopů se zvětšila na 1,5 m. Výpočet kubatur hl. trasy bohužel stále nečitelný – nesedí délky úseků a hloubky výkopů a celková kubatura je o 137 m³ nižší než by měla být (přikládáme výpočet kubatur c souladu se situací a podélným řezem.

- Výpočet kubatur šachet je rovněž nepřesný – šachet je celkem 6 ks, váš výpočet je pro 7 šachet. Ale bude nutno obnažit šachty odboček, kde se napojuje kanalizace DN 200 a 150 a těch je 8 ks + 2x napojení hlavní trasy

- Dále je v rozpočtu dodání 18 ks poklopů – to je OK, ale chybí výšková úprava 12 ks šachet mimo hl. trasu, které budou muset být uzpůsobeny do nových ploch

- Dále ve výkaze zcela postrádáme – pročištění=proplach kanalizace před kamerovou zkouškou a vlastní kamerovou zkoušku, kterou bude VAS 100% požadovat

- Dále je nepřesný výkaz šachet. Š6 je šachta spádišťová a tudíž bude nutno dno a stěny obložit keramikou nebo čedičem – tudíž nemůže být cena za dno stejná jako u ostatních šachet. Výkaz je třeba opravit nebo min. doplnit o položku příplatek za zřízení spádiště.

Zde pozor na standardy VAS, aby řešení spádiště odpovídalo jejich požadavkům – chtělo by to výkres spádiště resp. Š6, z něhož by vyplývalo správné řešení spádiště.

Odpověď zadavatele:

1) Kubatura výkopů po úpravě z 12.12.2025 již sedí dle podélného řezu i situace. Jak již bylo uvedeno, tak ve výkopech nejsou horní vrstvy, které jsou součástí zpevněných ploch.

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

2) Sedmá šachta je šachta s označením Š0, kterou bude nejspíše nutné odhalit celou. Šachty Š7 až Š17 jsou připojované do stávajících odtoků z šachty a není nutno je odkopávat celé. V rozpočtu je vždy délka výkopu od potrubí až po osu šachty, takže je zde ještě rezerva k případnému odkopu poloviny šachty.

3) V situaci je přehledná tabulka, ze které je patrné, jak je která šachta mimo hlavní trasu výškově upravována. Ke každé šachtě je vždy přiřazen konkrétní počet vyrovnávacích prstenců, tak aby byla dosažena potřebná niveleta. To je pak uvedeno v rozpočtu.

4) Je obsaženo ve vedlejších rozpočtových nákladech "zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí, šachet a nádrží, protokol o inspekci kanalizačního potrubí kamerou"

5) Všechny případné dodatečné drobné úpravy jsou zahrnuty do položky "ostatní montážní práce na kanalizaci". Dokumentace byla schválena VAS bez připomínek.

Změna lhůty pro podání nabídek

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

S pozdravem

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru