

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
674 01 Třebíč

Věc: **Vyjádření k PD „Veřejné prostranství u pobočky Městské knihovny na ul. Modřínová v Třebíči“**

Ke stavbě nemáme námitek. V zájmovém prostoru se nachází kabel a zařízení VO. Výsadbu je třeba provést s ohledem na svítidla VO tak, aby neclonila na pochůzná plochy. Před započítáním zemních prací je nutné zařízení VO vytyčit a při stavbě respektovat i s ohledem na růst případných stromů a nebránění osvětlení. Pro kolizní místa dodržte ČSN 736005.

Toto vyjádření slouží pro veškerá stavební řízení i pro zjednodušené územní řízení

Za správu a údržbu VO Ing. Josef Klíma

V Třebíči 4.2.2025

Ing. Josef Klíma
Tomáše Bati 1041, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 846 705
IČ: 42668263, DIČ: CZ5812191088