



LEGENDA

- NAVRŽENÉ ROZVODY SLN
- NAVRŽENÉ ROZVODY SLP

POZNÁMKA

RMS1 - rezervní pozici FA13 (LPN 32C/3) nahradit Jističem LTN 16B/1 a ponechat volnou rezervní pozici pro účely napájení budoucího el. zámku branky (jistič 1p a zdroj AC/DC).

Kabel CYKY-J 3x1,5 je rezervní napájecí kabel pro účely napájení/ovládání budoucího el. zámku branky.

Kabel CYKY-J 3x2,5 určen pro napájení nových zásuvkových sloupků.

3xUTP určeny pro ovládání (čtecí zařízení) přístupů a el. zámku budoucí branky.

ČÁST PD
SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

NÁZEV
ROZVODY SLN A SLP V OBJEKTU TĚLOCVIČNY

MĚŘÍTKO
1:100

OZNAČENÍ
D.1.1.11

PROJEKTANT



PROJEKTOVÉ STUDIO s.r.o.
605 485 557
jsme@projektove.studio
www.projektove.studio

VYPRACOVAL
Ing. David Bauer

STUPEŇ
DSPS/DPS

DATUM
XI / 2018

NÁZEV PROJEKTU
VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ ZŠ HORKA - DOMKY, TŘEBÍČ

MÍSTO
Václavské nám. 44/12, Třebíč, k.ú Třebíč
k. ú. p.č. 2670/1

INVESTOR
Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. David Bauer