
LEGENDA STÁVAJÍCÍCH NŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
CETIN - podzemní kabelové vedení SEK
CETIN - podzemní vedení OPTO SEK
E.ON - kabelové vedení NN a skříně
EON - zařízení sdělovací techniky
VAS - vodovod
VAS - kanalizace
RWE - plynovod
Veřejné osvětlení - Město Třebíč, správce Elektro - ing. Klíma (777 044 432)
LEGENDA OSTATNÍCH NOVÉ PROJEKTOVANÝCH NŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
VAS - vodovod
VAS - kanalizace
RWE - plynovod
POZNÁMKY:
- Kabelové rezervy v nových stožárech budou 3 m na každém kabelu.
- Nové uzemnění bude napojeno na stávající zemnící soustavu VO u demontovaných stožárů SIE 07 a RIP 12.
- JE TŘEBA RESPEKTOVAT STEJNÝ SLED FÁZÍ VE VŠECH NOVĚ PROJEKTOVANÝCH POJISTKOVÝCH SKŘÍNÍCH!
- Připojení nového VO na stávající rozvod se bude realizovat během prací tak, aby nevznikla odstávka stávající soustavy VO. Výkopové práce v blízkosti ostatních inženýrských sítí je třeba provádět opatrně ručně.
- Vyjádření ostatních správců sítí je nutné respektovat ve všech ohledech! Práce v ochranných pásmech budou prováděny opatrně ručně tak, aby se nepoškodili ani neomezili provoz ostatních inženýrských sítí.
- Jakékoli poškození ostatních inženýrských sítí je třeba ihned nahlásit jejímu správci a zřídit nepodlenou nápravu.
- Zákres tras ostatních inženýrských sítí je pouze orientační. Před zahájením výkopových prací je třeba požádat jednotlivé správce o vytýčení průběhu jejich sítí v terénu.
- Během realizace prací bude do všech nemovitostí a veřejných prostor umožněn přístup. Toto bude zajištěno přechodovými místy se zábradlím na každé straně.
- Realizační práce na VO budou provedeny dle bezpečnostních předpisů a norem.
Práce na stávajícím i novém VO budou prováděny v koordinaci se správcem VO v Třebíči - Elektro - ing. Klíma, tel: 777 044 432, email: elektro.ing.klima@email.cz; Informace budou rovněž podávány majitelé VO - Město Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Bc. Radek Maule, tel: 724 049 636, email: r.maule@trebic.cz.
LEGENDA PROJEKTOVANÉHO VO:
- Trasa kabelu VO a zemnící soustavy; ve společné trase budou uloženy i rezervní zemní kabelové chráničky Ø 75 mm a HDPE 40/33 mm. Kabely typu CYKY budou uloženy v zemní kabelové chráničce Ø 75 mm. Uzemnění páskem FeZn 30x4 mm, přizemnění stožárů a skříní VO přes svorku SP kulatinou Ø 10 mm.
- Rezervní kabelová chránička Ø 110 mm v překopu komunikace - chránička bude s přesahem minimálně 1,0 m za krajnici komunikace
- Šachta pro optochráničky HDPE 40/33 mm dle standardu MAN Třebíč, označeno dvojicí magnetu pro vytýčení, pojezdová
- Nový stožár veřejného osvětlení, výška 8m, výložník délky 1,5m; Stožár ocelový, pozinkovaný s termoplastovým ochranným nátěrem spodní část (po dolní okraj dvířek elektrovýbroje) - jeho vnější i vnitřní část. Kabely ve stožárech budou jednoznačně identifikovány štítky (směr) a zakončeny tepelně smrštitelnými koncovkami KSCz.
- Nový přechodový stožár veřejného osvětlení, výška 6m, výložník délky 2m; Stožár ocelový, pozinkovaný s termoplastovým ochranným nátěrem spodní část (po dolní okraj dvířek elektrovýbroje) - jeho vnější i vnitřní část. Kabely ve stožárech budou jednoznačně identifikovány štítky (směr) a zakončeny tepelně smrštitelnými koncovkami KSCz.
- Nová pojistková skříň VO, 6x160A, plastové provedení, pilíř Kabely v pojistkových skříních budou jednoznačně identifikovány štítky (směr) a zakončeny tepelně smrštitelnými koncovkami KSCz.
- Stávající stožár VO
- Stávající stožár VO k demontáži, celkem 14 ks
- Stávající stožár VO, na který bude osazeno nové svítidlo VO
- Značení nových světelných míst 2/1
2 ... číslo smyčky
1 ... pořadové číslo světelného místa dané smyčky
Křížení nově projektovaného vodovodu a kanalizace VAS
Napojení na stávající rozvod VO - stožárová výzbroj pro Al i Cu kabely
Rezerva 2x zemní kabelová chránička Ø 110 mm
Křížení přípojky STL
Křížení stávajícího vodovodu VAS
Křížení kanalizace VAS
Křížení SEK CETIN a E.ON
Křížení vodovodu VAS
Křížení plynovodu RWE
Křížení vodovodu VAS a plynovodu RWE
Křížení vodovodu a kanalizace VAS a plynovodu RWE
Křížení kanalizace VAS a plynovodu RWE
Křížení vodovodu a kanalizace VAS
Křížení vodovodu a kanalizace VAS a kabelů NN E.ON
Křížení plynovodu RWE
Trasa rezervních chrániček HDPE 40/33 mm a kabelové zemní Ø 75 mm
SEIFERTOVA
kam.dlažba
asfalt
PRAŽSKÁ
I / 23
Jihlava
Třebíč - centrum
Vypracoval: Ing. Josef Klíma
Projektant: Ing. Karel Tomek
ELEKTRO Třebíč, s.r.o.
Hrotovická 177, Třebíč, 674 01
IČ: 25522043
Město stavby: Třebíč - Borovina, ulice Seifertova a Řípovská
Investor: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01, Třebíč, IČ: 00290629
Dokumentace: PDPS
Název stavby: Stavební úpravy ulice Řípovská a Seifertova v Třebíči, Borovině
Datum: 10 / 2016
Formát: 297x1250
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
Měřítko: 1 : 200
Název výkresu: Situace VO ul. Seifertova
Č. výkresu: 2