



- Kabely VO budou uloženy v chrániče kopoflex Ø 75 mm
- Okraje stožárů VO budou vzdáleny od krajnice vozovky alespoň 0,75 m
- Výzbroje stožárů a pojistkové skříně v zokruhovovaných obvodech vybavit tabulkou s nápisem "POZOR ZPĚTNÝ PROUD!"

Vypracoval: Ing. Josef Klíma		Projektant: Ing. Karel Tomek	
Místo stavby: Třebíč - Borovína, ulice Seifertova a Řípkovská		Investor: Město Třebíč Karlovo nám. 104/55 674 01, Třebíč; IČ: 00290629	
Název stavby: Stavební úpravy ulice Řípkovská a Seifertova v Třebíči, Borovině		Dokumentace: PDPS	
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení		Datum: 10 / 2016	
Název výkresu: Schématá pojistkových skříní SP		Formát: A4	
		Měřítko: -	
		Č. výkresu: 14	