



- POZNÁMKY:
- Kabelové rezervy v nových stožárech budou 3 m na každém kabelu.
  - Nové uzemnění bude napojeno na stávající zemnici soustavu VO u demontovaných stožárů SIE 07 a RIP 12.
  - JE TŘEBA RESPEKTOVAT STEJNÝ SLED FÁZÍ VE VŠECH NOVÉ PROJEKTOVANÝCH POJISTKOVÝCH SKŘINÍCH!
  - Připojení nového VO na stávající rozvod se bude realizovat během prací tak, aby nevznikla odstávka stávající soustavy VO. Výkopové práce v blízkosti ostatních inženýrských sítí je třeba provádět opatrně ručně.
  - Vyjádření ostatních správců sítí je nutné respektovat ve všech ohledech! Práce v ochranných pásmech budou prováděny opatrně ručně tak, aby se nepoškodil ani neomezil provoz ostatních inženýrských sítí.
  - Jakékoli poškození ostatních inženýrských sítí je třeba ihned nahlásit jejímu správci a zřídit neprodlenou opravu.
  - Zákres tras ostatních inženýrských sítí je pouze orientační. Před zahájením výkopových prací je třeba požádat jednotlivé správce o vyřízení průběhu jejich sítí v terénu.
  - Během realizace prací bude do všech nemovitostí a veřejných prostor umožněn přístup. Toto bude zajištěno přechodovými místy se zábradlím na každé straně.
  - Realizační práce na VO budou prováděny dle bezpečnostních předpisů a norem.
- Práce na stávajícím i novém VO budou prováděny v koordinaci se správcem VO v Třebíči - Elektro - Ing. Klima, tel: 777 044 432, email: elektro.ing.klima@email.cz. Informace budou rovněž podávány majiteli VO - Město Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Bc. Radek Maule, tel: 724 049 636, email: r.maule@trebic.cz.

Situace VO ul. Řípovalská



Situace VO ul. Seifertova



Vypracoval: Ing. Josef Klima		Projektant: Ing. Karel Tomek	
Místo stavby: Třebíč - Borovinka, ulice Seifertova a Řípovalská		Investor: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01, Třebíč; IČ: 00290629	
Název stavby: Stavební úpravy ulice Řípovalská a Seifertova v Třebíči, Borovině		Hlavní projekt: Ing. K. Klima s.r.o.	
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení		Datum: 10 / 2016	
Název výkresu: Celková situace VO		Formát: A3	
		Měřítko: 1 : 750	
		Č. výkresu: 1	