



Křížení kabelu VO a SEK:

Je zachována vzdálenost alespoň 300 mm



Není možné zachovat vzdálenost alespoň 300 mm



kabel VO uložen v betonové chráničce

Vypracoval: Ing. Josef Klíma	Projektant: Ing. Karel Tomek	ELEKTRO ING. KLÍMA s.r.o.	
Místo stavby: Třebíč - Borovina, ulice Seifertova a Říповská	Investor: Město Třebíč Karlovo nám. 104/55 674 01, Třebíč; IČ: 00290629	Hrotopická 177, Třebíč, 674 01 IČ: 25522043	
Název stavby: Stavební úpravy ulice Říповská a Seifertova v Třebíči, Borovině		Dokumentace:	PDPS
		Datum:	10 / 2016
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení		Formát:	A4
Název výkresu: Křížení kabelu VO a SEK		Měřítko:	1 : 20
		Č. výkresu:	7