



Souběh kabelu VO a SEK:

Je zachována vzdálenost alespoň 300 mm



Není možné zachovat vzdálenost alespoň 300 mm



Vypracovali: Ing. Josef Klíma		Projektant: Ing. Karel Tomek	
Místo stavby: Třebíč - Borovina, ulice Seifertova a Řípkovská		Investor: Město Třebíč Karlovo nám. 104/55 674 01, Třebíč; IČ: 00290629	
Název stavby: Stavební úpravy ulice Řípkovská a Seifertova v Třebíči, Borovině		ELEKTRO ING. KLÍMA s.r.o. Hrobovická 177, Třebíč, 674 01 IČ: 25522043	
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení		Dokumentace: PDPS	Datum: 10 / 2016
Název výkresu: Souběh kabelu VO a SEK		Měřítko: 1 : 15	Formát: A4
		Č. výkresu: 8	