

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 14856/17 - SPIS 7658/2010/JG/93

VYŘIZUJE: Ing. Jana Goláňová

TELEFON: 568 896 142

E-MAIL: j.golanova@trebic.cz

DATUM: 27.02.2017

**Veřejná zakázka Ev. č. přidělené zadavatelem 17030001
Stavební úpravy ulice Řípovská a Seifertova v Třebíči, Borovině
Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2**

Zadavatel obdržel dne 24.02.2017 elektronickou poštou písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Žádost dodavatele (přesné znění)**Dotaz 1:**

Ve VV je uvedeno jiné svítidlo pro přechod pro chodce než ve schématu VO a ve světelně technickém výpočtu tento přechod pro chodce není.

Prosíme o vysvětlení.

Dotaz 2:

Dále žádáme o poskytnutí vyjádření dopravní policie ČR k osvětlení přechodu pro chodce – zda je splněn požadavek na TKP 15.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace**Odpověď 1**

V projektové dokumentaci není navržen přechod pro chodce, ale místo, kde je vhodné a bezpečné přejít komunikaci. Dle požadavku zadavatele je v projektové dokumentaci navrženo osvětlení tohoto místa přechodovým svítidlem. Bližší informace k typu svítidla je uvedena níže.

Odpověď 2

Vzhledem k faktu, že v projektové dokumentaci není navržen ani přechod pro chodce (kde je povinnost označit jej vodorovným dopravním značením V7a) a ani místo pro přecházení (kde je povinnost označit jej vodorovným dopravním značením V7b), ale pouze místo pro bezpečné přecházení komunikace, není požadavek na splnění podmínek dle TKP 15.

Zadavatel dále provedl přezkoumání projektové dokumentace a upřesňuje následující:

- Zadavatel jako přílohu této změny a vysvětlení zadávací dokumentace zasílá upravenou technickou zprávu pro SO 401 Veřejné osvětlení, ve které byly uvedeny do souladu počty svítidel a stožárů (tak, aby korespondovaly se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a se schématem VO). Původně předaná technická zpráva SO 401 tímto pozbývá platnosti.
- Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace předkládá uchazečům opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro zadavatele č. 1. V SO 401 Veřejné osvětlení byly parametry svítidel v pol. č. 20 a č. 21 (v listu „401 01 Pol“) uvedeny

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 111

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

do souladu s parametry uvedenými v technické zprávě. Původně předaný soupis pro zadavatele č. 1 tímto pozbývá platnosti.

Zadavatel dále uvádí, že pro účely nacenění předmětu veřejné zakázky je stěžejní soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Zadavatel uvádí, že technické parametry svítidel (uvedené v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb) jsou uvedeny jako minimální požadovaný standard a zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel obdržel dne 27.02.2017 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK písemnou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Žádost dodavatele (přesné znění)

Prosím o dodatečné informace k veřejné zakázce: „STAVEBNÍ ÚPRAVY ULICE ŘÍPOVSKÁ A SEIFERTOVA V TŘEBÍČI, BOROVINĚ“

1. V rozpočtu objektu „SO 101 KOMUNIKACE – UL. SEIFERTOVA, UL. ŘÍPOVSKÁ, 01 Stavební část“ je položka 742811 OA0 – PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO RÝZY BEZ LOŽE. V PD je pouze v Technické zprávě uvedeno: **Stávající kabely nn v úseku KM 0,105 – 0,132 ul. Seifertova jsou podle vytyčení správcem E.ON Česká republika. s.r.o. dne 17.12.2013 ve zvýšeném nepojížděném dlážděném pruhu podél podezdívky objektů.** O přeložení NN kabelu zde není zmínka a ani v situaci jsme nic takové nenašli. Prosíme o bližší specifikaci této položky tak, aby ji bylo možné správně ocenit.
2. Prosíme o doplnění výkresu vzorové uliční vpustí u objektu SO 101 a SO 201, 301 01. Jedná se nám zejména o skladbu prefabrikátů.
3. V rozpočtu objektu SO 201,301 03 je v pol. č. 5 a 6 montáž kameninového potrubí DN 250 a DN 400. Ale již jsme nenašli položku pro dodávku samotného kameninového potrubí. A také jakou pevnost a spojovací systém tohoto potrubí máme ocenit?


Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

1. Nejedná se o přeložku v pravém slova smyslu, jedná se o stranové posunutí kabelu PVSEK (CETIN). Tato informace je doplněna i do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro zadavatele č. 1, který je přílohou této změny a vysvětlení zadávací dokumentace (list „SO 101 01 Pol“, položka č. 41).
2. Vzorové šachy pro SO 301 jsou součástí projektové dokumentace, která je zveřejněna na profilu zadavatele již od okamžiku zahájení zadávacího řízení. Vzorový řez uliční vpustí pro SO 101 zasílá zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace.
3. Položky č. 5 a 6 v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro zadavatele č. 2, které jsou uvedeny v listu „201, 301 03 Pol“ jsou včetně dodávky trub, jak je patrné přímo z popisu položek v soupisu. Třída pevnosti běžná (tř. 160), spojovací systém C.

S pozdravem



Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru



Příloha:

SO 401 Veřejné osvětlení – technická zpráva

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zadavatel č. 1)

Vzorový řez uliční vpustí