



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: OMIM 19547/17 - SPIS 3242/2017/JG

VYŘIZUJE: Ing. Jana Goláňová
TELEFON: 568 896 142
E-MAIL: j.golanova@trebic.cz

DATUM: 15.03.2017

**Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu
ev. č. 17030002
Výměna oken a dveří Fórum – I. etapa**

Dne 14.03.2016 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK následující dotaz dodavatele:

Dotaz dodavatele

Dotaz č. 1:

Lze Vám nabídnout plastová a hliníková okna/dveře s menší stavební hloubkou rámu a křídla než je požadavek zadavatele (zadavatel požaduje stavební hloubku profilu min. 80 mm)?

Dle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je tento technický parametr oken (stavební hloubka rámu a křídla) považován za diskriminační. Nastavení požadavku na stavební hloubku rámu a křídla min. 80 mm zužuje okruh dodavatelů a může mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Žádáme tímto o zrušení požadavku na stanovení min. stavební hloubky rámu a křídla oken.

Dotaz č. 2:

Lze Vám nabídnout plastová okna s menší výškou rámu než je požadavek zadavatele (min. 80 mm)?

Tento technický parametr považujeme za neopodstatněný a rovněž diskriminační. Žádáme tímto o zrušení požadavku na stanovení min. výšky rámu oken.

Dotaz č. 3:

Žádáme Vás o zrušení požadavků na dílčí součinitele prostupu tepla rámu U_f a skla U_g . Rozhodným parametrem je splnění hodnoty součinitele prostupu tepla oknem a dveří, který je zadavatelem stanoven na hodnotu $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro okna a $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro dveře.

Opět se v tomto případě odkazujeme na rozhodnutí a argumentaci ÚOHS.

Dotaz č. 4:

Lze Vám nabídnout podkladový profil s $U = 1,05 \text{ W/m}^2\text{K}$?

Dotaz č. 5:

Žádáme zadavatele o snížení požadavku na vodotěsnost u hliníkových oken na hodnotu stejnou jako pro plastová okna, tj. třída 7A/E750. U dveří je nutné uvažovat ještě s nižšími hodnotami (min. třída 2A).

Hodnoty stanovené zadavatelem jsou neopodstatněné a nepřiměřené.

Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 329711/0100
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 111
epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz
ID datové schránky: 6pub8mc

Č. j.: OMIM 19547/17 - SPIS 3242/2017/JG

Dotaz č. 6:

Žádáme zadavatele o snížení požadavku na odolnost proti zatížení větrem pro vchodové dveře na B2.

Žádáme tímto zadavatele o změnu zadávacích podmínek, tj. technických parametrů na nová okna a dveře.

Rozhodnutí ÚOHS je veřejně přístupné na tomto odkazu:

<http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/2201-havirov-menil-okna-v-rozporu-se-zakonom-pravomocna-pokuta-cini-15-milionu-korun.html>

<http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14222.html> Rozhodnutí:

R0046/2016/VZ-39868/2016/323/ZSř

<http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14221.html> Rozhodnutí:

S0359/2014/VZ-02798/2016/512/MHr

Odpověď zadavatele

Odpověď č. 1

Zadavatel umožňuje nabídnout plastová i hliníková okna a dveře se stavební hloubkou rámu a křídla menší než 80 mm.

Odpověď č. 2

Zadavatel umožňuje nabídnout plastová okna s menší výškou rámu než 80 mm, totéž platí i pro hliníková okna i dveře.

Odpověď č. 3

Rozhodným parametrem splnění součinitele prostupu tepla oken a dveří je pro okna $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ a pro dveře $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Dílčí součinitele prostupu tepla rámů U_f a skel U_g požaduje zadavatel uvést pouze informativně.

Odpověď č. 4

Lze nabídnout podkladový profil s $U = 1,05 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Odpověď č. 5

Zadavatel požaduje vodotěsnost hliníkových a plastových oken třídy 7A/E750. U dveří zadavatel požaduje vodotěsnost třídy 2A.

Odpověď č. 6

Zadavatel požaduje odolnost proti zatížení větrem pro vchodové dveře třídy B2.

Ostatní technické parametry a požadavky uvedené v projektové dokumentaci zůstávají v platnosti.

S pozdravem



Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru

