



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: OMIM 21163/17 - SPIS 3242/2017/JG

VYŘIZUJE: Ing. Jana Goláňová
TELEFON: 568 896 142
E-MAIL: j.golanova@trebic.cz

DATUM: 22.03.2017

**Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu
ev. č. 17030002
Výměna oken a dveří Fórum – I. etapa**

Dne 21.03.2016 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK následující dotaz dodavatele:

Dotaz dodavatele

Na základě včerejší prohlídky prosím o vysvětlení zadávací dokumentace:

1)

Žádáme o upřesnění specifikace oken, kde mají být použity zamykatelné kliky. Zamykatelné kliky jsou nyní specifikovány pouze u položky 4 na objektu B, ale dle informací z prohlídky stavby se předpokládá jejich osazení i na jiné položky.

2)

Žádáme o upřesnění požadavku na bezpečnostní sklo. V technické zprávě se mluví o sklech s odolností P2A (dvě bezpečnostní folie) a P4A (čtyři bezpečnostní folie) a současně je zmiňováno bezpečnostní sklo min. třívrstvé. Žádáme tedy o upřesnění jaké sklo, s jakou odolností, P2A nebo P4A, a na jaké pozici má být použito.

3)

Pozice 5 na objektu B má být dodána v barvě již vyměněných dveří. Jedny dveře jsou ale v barvě přírodní elox a druhé v barvě RAL 9006. Žádáme o upřesnění, zda má být každá ze 2ks položek 5 dodána v jiné barvě dle barvy již vyměněných dveří, ev. žádáme o určení jednotné barvy pozice 5 buď v provedení přírodní elox, nebo v provedení lakovaném RAL 9006.

4)

Na objektu B je požadováno doplnění panikového kování dle EN1125 na již vyměněné dveře. Žádáme o upřesnění, zda postačí paniková hrazda na aktivním křídle dveří a zda má mít toto kování také el. zámek, který je nyní na dveřích uživatelem využíván pro přístup z exteriéru. Současně rozporujeme tuto úpravu stávajících dveří, kterou by měl jednoznačně provádět jejich původní dodavatel a žádáme o vyjmutí této položky z předmětu zakázky.

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 329711/0100
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 111

epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz
ID datové schránky: 6pub8mc

Odpověď zadavatele

- 1) Zamykatelné kliky požaduje zadavatel dodat na objektu B, pozice P 4, 1.NP velká učebna, 6 ks oken, tak jak je uvedeno ve výpisu výrobků. Další požadavky na zamykatelné kliky nejsou.
- 2) Bezpečnostní fólii požaduje zadavatel s odolností P4A čtyřvrstvá. Pozice, u kterých má být bezpečnostní fólie dodána, jsou uvedeny ve výpisu výrobků.
- 3) Pozici P 5 objekt B požaduje zadavatel dodat v barvě dle stávajících dveří, tzn. 1 x RAL 9006 a 1 x přírodní elox.
- 4) Stávající dvoukřídlé dveře 50 + 90/220 cm na objektu B je nutno upravit a osadit panikovým kováním dle ČSN EN 1125 – tzn. obě dvě křídla lze v případě potřeby (požáru) otevřít zevnitř. Elektronický zámek požadujeme zachovat.

S pozdravem



Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru

