MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: OMIM 27048/17 - SPIS 8/2017/Ba

dodatečná informace č. 1

VYŘIZUJE: Radka Bártová
TELEFON: 568 896 143
E-MAIL: r.bartova@trebic.cz

DATUM: 12.04.2017

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1
k veřejné zakázce malého rozsahu ev. č. 17030006 – LAGUNA - VÝMĚNA PROSKLENÉ STĚNY MEZI BAZÉNEM A RELAXAČNÍ ZÓNOU

Dne 12.04.2017 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK následující dotaz dodavatele:

Dotaz dodavatele

Dobrý den,
v rámci zapracování cenové nabídky na v záhlaví uvedenou akci jsme dne 10.4.2017 provedli prohlídku místa plnění za účasti pana Jiřího Nováka.
Na základě této prohlídky musíme konstatovat, že způsob popisu nutných prací a zároveň vypsání soutěže bez povinné prohlídky místa plnění je naprosto nedostatečný a pro zhotovitele, který prohlídku místa plnění provede i diskriminační, protože musí do nabídky zahrnout práce, které nejsou ze zadávací dokumentace zřejmé.
Jelikož jediným kritériem hodnocení nabídek je celková nabídková cena, vzniká zde reálný předpoklad, že soutěž vyhraje zhotovitel, který nebude schopen za vysoutěženou cenu zakázku zrealizovat a bude se domáhat uznání víceprací a souvisejících nákladů, a to i přes to, že v SOD je uvedena cena jako konečná, včetně všech souvisejících prací. Bohužel, při absenci povinné prohlídky, doložené prezenční listinou, si způsob a provedení prací může každý vykládat po svém, aniž by vůbec znal místní podmínky a představy.

Z tohoto důvodu žádáme o odložení termínu pro podání nabídek a doplnění zadávacích podmínek o slepý výkaz výměr, který' bude položkově pokrývat potřebné související práce, a to zejména:

- Demontáž a zpětnou montáž lamelového podhledu
- Opravu obkladů v ostění a parapetní rovině
- Potřebu lešení pro demontáž, montáž a související práce
- atd

Dále je nutné ve spodních Částech fixních stěn a ve dveřních křídlech vyspecifikovat požadovanou bezpečnostní třídu zasklení a upřesnit, že by se mělo jednat o oboustranně bezpečnostní zasklení.
S ohledem na charakter objektu se domníváme, že horní skla bez alespoň základní bezpečnosti proti poranění a možnosti pádu velkých střepů jsou popsána v rozporu s bezpečností provozu

Č. j.: OMIM 27048/17 - SPIS 8/2017/Ba

Odpověď zadavatele

Zadavatel zcela odmítá tvrzení dodavatele, že bez povinné prohlídky místa plnění je vypsání soutěže nedostatečné ba i diskriminační.

Zadavatel se domnívá, že zadávací dokumentace byla zpracována dostatečně, nabídková cena je stanovena jako cena pevná, nepřekročitelná, nejvýše přípustná, uchazeč je povinen do ceny promítnout veškeré stavební a montážní práce a konstrukce, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.

Zadavatel upřesňuje svůj požadavek na zasklení nových hliníkových prvků a požaduje ve spodních i horních částech zasklení bezpečnostním vrstveným jednoduchým čirým sklem 4 4 2 v kategorii odolnosti P2A.

Ostatní požadavky uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají v platnosti.

Zadavatel dále sděluje, že **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20.04.2017 do 10:00 h**.

S pozdravem

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
A INVESTIC MĚSTA
674 01 TŘEBÍČ ①

Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru