


POZNÁMKY:

- Kabeľové rezervy v nových stĺžňoch budú min. 3 m na každom kabeľu.
- Nie užzemími bude napojeno na stálych zemiaci sústavou VO
- **JE TREBA RESPEKTOVAŤ STEJNÝ SLED FÁZI V NOVÉ PROJEKTOVANÝCH POISŤOVKYCH SKRÝNICH STOLZRECH!**
- Prípojené novotny VO na stálych rozvod se bude realizovať bahem prací tak, aby nevznikla odtáčka stálych sústav VO. Výkopové práce v blízkosti ostálnych inženyrych stíl je treba provázet opatrné nuche.
- Zákaz je ostálnych inženyrych stíl je pouze orienatí. Před zahájením výkopových prací je třeba pozdat jednolité správcu o výhled problému jíteli stíl v terenu.
- Vydání ostálních správcí stíl je nutné respektovat a je třeba ohledně jakékoli poškozování ostálních inženyrych stíl je třeba ihned nahlasit jímnu správcu a zíteli nepodmínit naprávu.
- VO určené k demontáži bude demontováno za pů insateli novotny VO, které bude uvedeno do provozu. Práce na stálých VO budou prováděny v koordinaci se správcem VO "Tředit - Elektro - Ing. Křima, tel. 777 044 432, email: elektra.ing.křima@gmail.cz, Informace budou rovněž předávány majiteli VO - Město Třebíč, zastupovně Bc. Radkem Maurem, tel. 724 039 636, email: rmaurec@trecib.cz.
- V místech křizení a soubluhy se budou primárně respektovat podmínky vydání správcu dotčené síle.
- Dále se bude respektovat norma ČSN 73 6005 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍŤI TECHNICKÉHO VYBAVENÍ.

Výpracovateľ: Ing. Josef Klíma		Projektant: Ing. Karel Tomek	
Miesto stavby: Třebíč, ul. Bráňova; K.ú. Třebíč (769736)	Investor: Mesto Třebíč Karlovo nám. 104/55 674 01, Třebíč; Č. 00280629		
Názov stavby: REKONSTRUKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MĚSTA TŘEBÍČ NA UL. BRÁŇOVA - I. ETAPA		Datum: 2 / 2017	Hrobovka 177, Třebíč, 674 01 IČ: 25622043
Objekt: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (VO)	Formát: 297x850	Měřítko: 1 : 500	Dokumentace: DUP
Názov výkresu: Celková situace I. etapy	Č. výkresu: 1		