



LEGENDA NOVÉ PROJEKTOVANÉHO VEREJNÉHO OSVĚTLENÍ (VO):

- Kabel CYKY-J pro VO
- Uzemnění FeZn 30x4 mm. Stožárů a pojiskových skříní budou dopojeny kulatinou FeZn Ø 10 mm.
- Silniční stožár veřejného osvětlení, jmenovitá výška 9 m (výška osazení svítidla), žárové zirkovány vně i uvnitř, spodní část chráněna termoplastovým nástřikem do výšky dvířek elektro-vyžbroje, délka výložníku 1,5 m není-li řečeno jinak.
- Typy svítidel budou dle schváleného světelně technického výpočtu majitelem a správcem VO v Třebíči - LED, 72 W, 4000 K
- Silniční sřístěný stožár veřejného osvětlení, jmenovitá výška 9 m (výška osazení svítidla), žárové zirkovány vně i uvnitř, spodní část chráněna termoplastovým nástřikem do výšky dvířek elektro-vyžbroje, délka výložníku 2,5 m.
- Typy svítidel budou dle schváleného světelně technického výpočtu majitelem a správcem VO v Třebíči - LED, 72 W, 4000 K
- Parkový, stožár veřejného osvětlení, jmenovitá výška 5 m, bez výložníku, žárové zirkovány vně i uvnitř, spodní část chráněna termoplastovým nástřikem do výšky dvířek elektro-vyžbroje.
- Typy svítidel budou dle schváleného světelně technického výpočtu majitelem a správcem VO v Třebíči - LED, 72 W, 4000 K
- Svítidlo typu ZEBRA 80 W, 6500 K na výložníku VO, který bude kotven na jiný stožár (VO nebo SSZ).
- Délka výložníku je uvedena v situaci. Úhelný budou odměřeny na místě samém v rámci předání staveniště.
- Svítidlo typu ZEBRA 80 W, 6500 K na stávajícím stožáru i výložníku VO.
- Nová pojisková skřín VO:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Vytvářecel: Ing. Josef Klíma | | Projektant: Ing. Karel Tomek | |
| Místo stavby: Třebíč, ul. Bráfova; k.ú. Třebíč (769738) | Investor: Město Třebíč; Karlovo nám. 104/55; k.ú. Třebíč; IČ: 00290629 | ELEKTIR | |
| Název stavby: REKONSTRUKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MĚSTA TŘEBÍČ NA UL. BRÁFOVA - I. ETAPA | Datum: 2. 2017 | Fotografie: 177; Třebíč; 674 01 | |
| Objekt: SO 401 - VEREJNÉ OSVĚTLENÍ (VO) | Formát: 297x390 | Dokumentace: DUP | |
| Název výkresu: Schéma napájení a SVO | Měřítko: - | Č. výkresu: 4 | |