



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor správy majetku a investic města

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.: OMIM 40163/17 - SPIS 11075/2016/JG

VYŘIZUJE: Ing. Jana Goláňová
TELEFON: 568 896 142
E-MAIL: j.golanova@trebic.cz

DATUM: 13.06.2017

**Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu
ev. č. 17030014
Oprava a odbahnění Račerovického rybníka**

Dne 08.06.2017 obdržel zadavatel elektronickou poštou následující dotaz dodavatele:

Dotaz dodavatele

Prosíme o dodatečné informace k zadávací dokumentaci.

1. SO 04 – výkaz výměr položka č. 11_Dodávka vč. osazení pochozí dřevěné lávky, délka lávky 6m_ kpl. 1.

Jaké dřevo má být použito na tuto lávku?

2. SO 04 – VV pol. č. 12_Dodávka ocelového zábradlí vč. montáže_kpl. 1.

Na výkrese C.4 – Koordinační situační výkres je uvedena poznámka zpětné osazení zábradlí.

Na výkrese č. 1.2.5.7 je v legendě uvedeno "4 – zpětné osazení zábradlí".

V TZ v popisu SO 04 je uvedení „Ze stávající zdi se odstraní ocelové zábradlí, které pak osadí na novou opěrnou zeď.“

V položce č. 13_Odstranění stávajícího zábradlí (ocelové zábradlí dl. 20 m – odvoz na skládku se složením...).

Má toto zábradlí být dodáno jako nový výrobek? Pokud ano, prosím též o přesnější specifikaci tvaru, materiálu, povrchové úpravy.

3. SO 05 – VV pol. č. 21_Uzamykatelný poklop_kpl. 1.

Z jakého dřeva má být tento poklop vyroben?

4. SO 05 – V PD a TZ je uvedeno potrubí PVC DN 100 pro zavzdušnění objektu. Ve výkazech tato položka není.

Kam máme ocenit dodávku a montáž tohoto potrubí?

SO 05 – V PD a TZ je uvedeno, že nátok a odtok bude z obetonovaného potrubí PVC DN 400.

Kam máme ocenit dodávku a montáž tohoto potrubí?

Děkuji Vám předem za odpovědi na moje dotazy.

Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 329711/0100
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 111
epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz
ID datové schránky: 6pub8mc

Odpověď zadavatele

1. Zadavatel specifikuje materiál lávky ve výkrese č. D.1.2.5.13, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Účastníci zadávacího řízení ocení položku č. 11 v SO 04 dle této specifikace, současně byl u položky č. 11 v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro SO 04 doplněn odkaz na výše uvedený výkres.

2. Zábradlí na pravobřežní opěrné stěně bude dodáno jako nový výrobek.
Specifikace: *ocelová kulatina průměr 60/3 mm, svislé sloupky výška 1,2 m – 11 ks, základní nátěr 1x, ochranný nátěr 2x, barva hnědá, ocel konstrukční jakosti 11343, celková délka 20 m.*
Specifikace byla doplněna do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro SO 04 (položka č. 12), který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

3. Zadavatel požaduje poklop z borového dřeva. Specifikace byla doplněna do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro SO 05 (nyní položka č. 24).

4. Položky uvedené v dotazu v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb chybí. Zadavatel zasílá jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro SO 05, ve kterém jsou doplněny chybějící položky (položka č. 15, 16, 17).

I když byly měněny pouze soupisy stavebních prací, dodávek a služeb pro SO 04 a SO 05, zadavatel z důvodu větší přehlednosti zasílá kompletní Soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro celou stavbu, který nahrazuje původně předaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který tímto pozbývá platnosti.

S pozdravem



Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru



Příloha:

Výkres č. D.1.2.5.13

Soupis Stavebních prací, dodávek a služeb