

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OMIM 47180/17 - SPIS 7096/2017/JG

VYŘIZUJE: Radka Bártová

TELEFON: 568 896 143

E-MAIL: r.bartova@trebic.cz

DATUM: 12.07.2017

Vysvětlení a změna č. 2

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu ev. č. 17030020

Rekonstrukce osvětlení v prostorách galerie Malovaného domu, Třebíč

Dne 11.07.2017 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje e-zak následující dotaz dodavatele:

Dotaz dodavatele

- 1/ Definujte 20 W. Výkon nebo příkon? Uvažovaný prostor pro výstavní účely dostatečně osvětlí i svítidla s nižším příkonem. Aby nebyl znevýhodněn dodavatel jiných svítidel, doporučujeme uvést příkon v rozmezí 15 – 25 W.
- 2/ Uvádíte min. rozměry h = 204 mm, pr. 102 mm. Proč je požadavek velkých svítidel? Obecně se preferují menší svítidla, aby prostor nerušila. Požadujeme neuvádět rozměry minimální.
- 3/ Co si máme představit pod pojmem plastová clona a clona proti oslnění?
- 4/ Doplňte požadavek na barevnou odchylku (SDCM) od Tc. Poznamenáváme, že SDCM 3 a horší neřadíme jako vhodné pro výstavní účely.


Odpověď zadavatele

- 1/ Jedná se o 20 W výkonu.
- 2/ Na min. rozměrech trváme.
- 3/ Jedná se o příslušenství – zaměnitelný reflektor pro úhel vyzařování paprsku, refraktor pro jemnou distribuci světla, refraktor pro intenzivní distribuci světla, skla s různými filtry, plastovou clonu se žaluzií, plastový válcový promítací kroužek (oslnění), plastové směrové klapky (clona).
- 4/ Pro svítidla do interiérů požadujeme odchylku SDCM hodnoty 2-3.

S pozdravem



Mgr. Pavel Kraus
vedoucí odboru



Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 329711/0100

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 111

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc