

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I

Název zadavatele: Město Třebíč
Sídlo: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČO: 00290629
Zastoupený: Ing. Pavlem Janatou, starostou

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Opatření ke snížení energetické náročnosti osvětlovací soustavy města Třebíč“

Jako osoba smluvně zastupující zadavatele Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“) zasílám vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Dotaz č. 1

Ze zadávací dokumentace není zcela zřejmé, zda požadujete, aby „silniční i sadová“ svítidla měla stejný vzhled? V zadávací dokumentaci máte požadavek, aby „sadové“ svítidlo bylo možné uchytit na výložník. Jak máme tuto informaci chápat, když „sadové“ svítidlo je možné uchytit pouze na dřík stožáru a není u něho možné žádné vyklonění?

Odpověď č. 1

Zadavatel v čl. 8.1 Výzvy včetně zadávací dokumentace uvádí, že se jedná o dvě designová provedení, 1 typ sadová svítidla, 1 typ silniční, s odkazem na specifikaci uvedenou v odst. 4.4 Technické zprávy.

V části 4.4 Technické specifikace je uvedeno:

Svítidla jsou požadována ve dvou designových provedeních a to:

- pro svítidla na hlavních průjezdních komunikacích je požadováno provedení pro **silniční** svítidla obvyklé;
- v rezidenčních oblastech je požadováno provedení svítidel, která svým vzhledem korespondují s charakterem řešeného prostoru a nižší instalační výškou běžně nazývané **sadové**.

Z výše uvedeného je rovněž zřejmé, že se jedná o dva druhy svítidel s rozdílným vzhledem.

Dále je uvedeno:

Silniční provedení svítidel musí umožňovat vyklonění svítidla při uchycení na výložník minimálně o -10°, -5°, 0°, +5°, +10° a při uchycení na sloup o minimálně 0°, +5°, +10°

Výše uvedená specifikace se týká pouze silničních svítidel, nikoliv sadových.

Dále je uvedeno:

Svítidla musí umožňovat uchycení na stožár i výložník – příruba pro montáž na sadový stožár 60 mm, na výložník 60 – 76 mm.

Uchycení na výložník je zde psáno za odrážkou. Platí, že sadové světlo bude uchyceno na stožár a silniční na výložník.

V Praze dne 24.7.2017

Mgr. Alice Otáhalová
WALLET s.r.o.
(osoba smluvně zastupující zadavatele)