



PK plynový kondenzační kotel zůvšný 4–24kW  
22VK–900/900 desková otopná tělesa typu VK, napojení ze zdi  
(1670W) výkon otopných těles spód 70/55°C  
TRV15 RV15 termostatický ventil DN15, regulovatelné šroubení DN15  
Rozvodné potrubí měděné vedené v podlaže

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>
1.01	CHODBA	14,38
1.02	PŘEBALOVACÍ KABINA	4,80
1.03	PŘEDSÍŇ S UMÝVADLY WC MUŽI	8,08
1.04	PISOÁRY MUŽI	10,42
1.05	ZACHODOVÉ KABINY MUŽI	5,07
1.06	WC BEZBARÉROVÉ	4,99
1.07	ZACHODOVÉ KABINY ŽENY	5,07
1.08	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	8,02
1.09	PŘEDSÍŇ S UMÝVADLY WC ŽENY	8,98
1.10	OBSLUHA OBJEKTU	7,26
1.11	OKLD, TECHN. MÍSTNOST, PŘÍRUČNÍ SKLAD	13,05
1.12	SKLAD	6,60

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESIL	Ing. Kateřina Krechlerová
ING. KATEŘINA KRECHLEROVÁ		ING. KATEŘINA KRECHLEROVÁ	Sokolů 24 Třebíč, 674 01
MÍSTO: KARLOVO NÁM. 28/22 TŘEBÍČ		Okres: Třebíč	tel. 737 464 510
INVESTOR: MĚSTO TŘEBÍČ, KARLOVO NÁM. 140/55, 674 01 TŘEBÍČ			IČO 634 27 559
NÁZEV STAVBY:			FORMÁT 2 A4
VEŘEJNÉ WC NA KARLOVÉ NÁMĚSTÍ, TŘEBÍČ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY			DATUM 04/2017
			STUPEŇ DPS
			ZAK. Č. 06/17
OBSAH VÝKRESU: D TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY			MĚŘÍTKO: 1:70
PŮDORYS 1.NP – VYTÁPĚNÍ			VÝKRES Č.: D.4.4