ŘEZ A – A’ ŠACHTA AŠ3 – V CHODNÍKU A V KOMUNIKACI



ŘEZ C – C’



ŘEZ B – B’



LEGENDA

OZN.	POPIS
1	ZÁKLADOVÁ DESKA – BETON ŽELEZOVÝ C 30/37 XF2, XC4, XD2 – VÝZTUŽ VIZ. DOKUMENTACE RDS
2	STĚNY ŠACHTY – BETON ŽELEZOVÝ C 30/37 XF2, XC4, XD2 – VÝZTUŽ VIZ. DOKUMENTACE RDS
3	STROP ŠACHTY – BETON ŽELEZOVÝ C 30/37 XF2, XC4, XD2 – VÝZTUŽ VIZ. DOKUMENTACE RDS
4	MAZANINA NA DNĚ ŠACHTY S UHLAZENÍM POVRCHU – C 12/15
5	VYSPRAVENÍ VNITŘNÍCH STĚN CEMENTOVOU MALTOU 150 kg/m³
6	ZATŘENÍ SPAR NA STROPĚ CEMENTOVOU MALTOU 350 kg/m³
7	CEMENTOVÝ POTĚR NA STROPĚ POD IZOLACÍ TL. 20 mm – 150 kg/m³
8	CEMENTOVÝ POTĚR NA STROPĚ SPÁDOVÝ TL. 20–40 mm – 150 kg/m³
9	VYSPRAVENÍ VNĚJŠÍCH SVISLÝCH STĚN CEMENTOVOU MALTOU 150 kg/m³
10	LITINOVÉ STUPADLO VIDLICOVÉ
11	LITINOVÉ STUPADLO KAPSOVÉ
12	IZOLACE PROTI ZEM.VLHKOSTI SVISLÁ (1 PENETR. + 1 ASFALT.NÁTĚR)
13	IZOLACE PROTI ZEM.VLHKOSTI VODOROVNÁ (1 PENETR. + 2 ASFALT.NÁTĚRY A VLOŽKA)
14	LITINOVÝ POKLOP TĚŽKÝ 600 x 600 S RÁMEM, VODOTĚSNÝ
15	MŘÍŽKA LITINOVÁ 300 x 300 S RÁMEM
16	PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA BETON PROSTÝ C 16/20
17	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP – ZRNO 0 ÷ 32 mm
18	HUTNĚNÝ OBSYP OBJEKTU ZEMINOU PODLE PROJEKTU SO 201 PRO OBSYP PODCHODU
19	VSTUPNÍ KOMÍN – PROSTÝ BETON C 20/25
20	SVAHOVANÝ VÝKOP – ZE DNA VÝKOPU PRO PODCHOD

Pozn.: IZOLACI PROTI ZEM. VLHKOSTI BEZ PŘIZDÍVKY JE TŘEBA CHRÁNIT GEOTEXTILIÍ 300 g/m²

PŘI VÝSTAVBĚ KOORDINOVAT POSTUP SE ZHOTOVITELEM PODCHODU, NAD ÚROVNÍ 403,40 m.n.m. BUDE PROVEDEN OBSYP OBJEKTU ŠACHTY V RÁMCI OBSYPU PODCHODU

VÝZTUŽ DNA, STĚN A STROPU ŠACHTY BUDE PODROBNĚ ŘEŠENA V DOKUMENTACI RDS, V PROJEKTU PDPS JE UVAŽOVÁNA VÝZTUŽ B500B, KARI–BSt 500 M, PRO ROZPOČET JE UVAŽOVÁNO 150 kg/m³

OPĚRNÉ BLOKY V ŠACHTĚ BUDOU ARMOVANÉ

ZMĚNA	POPIS	DATUM
03		
02		
01		

ING. IVAN ŠÍR
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IČ: 259 62 914

investor: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Třebíč - SO 201 podchod pod průjezdním úsekem silnice I/23 Sucheniova ul. (km 1,69066 - 1,70992)

■ kraj: Vysočina
■ MĚ/OU: Třebíč
■ stupeň utajení: bez utajení
■ datum: 11 / 2016
■ zakázkové číslo: 16 131
■ stupeň PD: PDPS

■ odpovědný projektant stavby: Ing. Ivan Šír
■ odpovědný projektant objektu: Ing. Melišová Alena
■ vypracoval: Ing. Melišová Alena
■ kontroloval: Ing. Jan Fiala
■ změna číslo: 00
■ měřítko: 1: 25

SO 301 - PŘELOŽKY VODOVODŮ

ARMATURNÍ ŠACHTA AŠ3

B.3.1.6