


PŮDORYS ŽB STROPNÍ DESKY SD-2; M=1:75

ŽB STROPNÍ DESKA SD-2



LEMOVÁNÍ OTVORŮ DESKY VĚTŠÍCH NEŽ 400mm







SCHÉMA UKONČENÍ DESKYŘEZ 1:25



POPIS VYZTUŽENÍ STROPNÍ DESKY SD-2

KONSTRUKCE	TYP, POLOHA A SMĚR VÝZTUŽE	VÝZTUŽ	POZNÁMKA
stropní deska SD-2 tl. 200 mm	spodní výztuž - směr X	Ø10 à 150mm	provést celoplošně
	spodní výztuž - směr Y	Ø10 à 150mm	provést celoplošně + příložky SY
	horní výztuž	KARI 6/150x6/150	provést celoplošně (přesah 300mm) + příložky HX
	lemovací výztuž	Ø10 à 150mm	prut tvaru "U" kolem celé desky

BETON (STROPNÍ DESKA SD-2)

NAVRŽENO DLE
KRYTÍ

(DODRŽET NORMOVÝ MODUL PRUŽNOSTI)

OCEL (VÁZANÁ VÝZTUŽ)

C30/37-XC1-CI 0,2-D_{max} 22-S3

ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206
25 mm

B 500A

POZNÁMKY:

- Tato dokumentace nenahrazuje výrobní a dílenskou projektovou dokumentaci.
- V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN SITU.
- Veškeré rozměry je nutné ověřit IN SITU. Všechny prostupy nutno sladit se stavební částí PD.
- Přesahová(kotvení)délka v betonu C30/37 pro Ø10 je 520(350) mm, pro Ø14 je 770(510) mm.
- Nedílnou součástí dokumentace je technická zpráva, jejíž součástí jsou také zásady provedení konstrukcí.
- Na stavbě musí být vždy dodržovány veškeré pracovní, technologické a technické postup, včetně doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících předpisů.
- Při provádění prací je nutno dodržovat zákon č.309/2006 Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti.
- Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo výkazech výměr uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu. Uvedení názvu nevylučuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Dokumentace je výsledkem duševní tvůrčí činnosti, která je chráněna ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon). Její použití, využití a jakékoliv úpravy jsou vázány písemným souhlasem autora díla na základě licenčních smluv.

DISPROJEKT
ARCHITEKTI

VED. PROJEKTANT	Ing.arch. Milan Grygar	STUPEŇ	ZDPS
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Michal Šula	DATUM	09/2017
VYPRACOVAL	Ing.Michal Šula	Č. ZAK.	12/2016
INVESTOR	Město Třebíč	MĚŘÍTKO	1:75, 1:20

AKCE: KOMUNITNÍ CENTRUM MORAVIA TŘEBÍČ

ČÁST: D.1. STAVEBNÍ OBJEKT
D.1.2 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES: ŽB STROPNÍ DESKA SD-2 Č. VÝKRESU D 1.2-107